



Comparaison de 2 essais CSTB d'un complexe de toiture

CN1114i avec ec étanchéité bitume



Comparaison de 2 essais CSTB d'un complexe de toiture

CN1114i avec ec étanchéité bitume



	CSTB AC07-26007095/3	CSTB AC98-080
100	13,2	26,0
125	21,2	24,0
160	21,8	24,0
200	23,9	30,0
250	24,9	30,0
315	24,6	33,0
400	29,0	32,0
500	32,6	30,0
630	39,2	33,0
800	45,2	41,0
1000	47,3	43,0
1250	53,4	42,0
1600	57,1	46,0
2000	66,9	51,0
2500	73,3	60,0
3150	78,1	64,0
4000	81,9	64,0
5000	83,0	65,0

	CSTB AC07-26007095/3	CSTB AC98-080
125	16,8	24,6
250	24,4	30,8
500	31,9	31,5
1000	47,5	41,9
2000	61,3	49,4
4000	80,5	64,3

Rw (C;Ctr)	36 (-1 ; -6)	39 (-2 ; -5)
RA	35 dB	37 dB
RA,tr	30 dB	34 dB