

Mesure de l'absorption équivalente d'un élément (NF EN ISO 354)

Date : 28/05/2013

Poste : ALPHA

Cadre(s) :

Opérateur : E. KADRI

Salle émission : ALPHA

Numéro dossier : AC12-26042001

Demandeur / fabricant : HOYEZ

Numéro maquette : A13-26042001/1

Désignation : Panneau acoustique avec tissus Maye

Observation : 4 Panneaux de dimensions 1195 x 1195 x 50 sont posés au sol


$V_{emi} = 252,00 \text{ m}^3$

$T_{emi} = 22,3 \text{ }^\circ\text{C}$

$H_{emi} = 53 \%$

$P_{emi} = 999 \text{ mbar}$

A en / in m^2



f	A
100	0,2
125	0,3
160	0,4
200	0,7
250	0,9
315	1,4
400	1,6
500	1,9
630	2,0
800	1,9
1000	1,8
1250	1,6
1600	1,5
2000	1,5
2500	1,5
3150	1,5
4000	1,6
5000	1,6
Hz	m^2