



ATTIGNY – Pôle scolaire		Visa n°
Référence : .. Documents en date du 18/10/13 Émis par : ... FAÇON PLATRE Reçu le : ..... 04/11/13 Nos réf : ..... DN/CS/13579 Établi par : ... Dominique NOËL Acousticien, ingénieur A&M	Destinataires : Jean-Philippe Thomas Architectes TCA FAÇON PLATRE	18

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
18-a	Plans de localisation		Tous les éléments doivent être transmis simultanément. Voir note ci-dessous.	Avis défavorable

Tous les documents demandés ci-dessous **doivent être transmis simultanément.**

Dans le cas contraire, une **liste des documents manquants** accompagnée d'un **avis défavorable** sera retournée.

- Plans d'exécution des détails de raccordement des ouvrages de plâtrerie entre eux et avec les ouvrages relevant des autres corps d'état ;
- Procès verbaux acoustiques donnant l'indice RA des cloisons ;
- Procès verbaux acoustiques donnant l'indice ΔRA sur béton plein des doublages ;
- Procès verbaux acoustiques donnant l'indice aw des panneaux de Fibrafutura

Livry-Louvercy, le 05 novembre 2013