ATTIGNY – Pôle scolaire

Visa n° 4

Référence : T.1RS.0001 BDT 5
Émis par : … COFELY – AXIMA M. Nicolas DEVILLERS
Reçu le : 28/01/13
Nos réf : DN/CS/13043

Destinataires : Jean-Philippe Thomas Architectes
TCA
COFELY – AXIMA M. Nicolas DEVILLERS

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
4-a	Spécifications techniques des bouches et registres		Document incomplet. Les éléments fournis ne contiennent aucune note de calcul. La mission EXE étant à la charge des entreprises, je vous prie de bien vouloir nous faire parvenir les notes de calcul justifiant le respect des objectifs de niveau sonore contractuels dans les locaux de réception définis au chapitre 4.2.2 du CCTP acoustique et en limite de propriété.	Avis suspendu

Livry-Louvercy, le 29 janvier 2013

Dominique NOËL
Acousticien, ingénieur A&M

Réponse :

PM - Nous n'avons pas la mission exécution.