

ATTIGNY – Pôle scolaire

Visa n°

Référence : T.1RS.0001 BDT 10
 Émis par : ... COFELY – AXIMA M. Nicolas DEVILLERS
 Reçu le : 28/02/13
 Nos réf : DN/CS/13103

Destinataires : Jean-Philippe Thomas Architectes
 TCA
 COFELY – AXIMA M. Nicolas DEVILLERS

6

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
6-a	Plan de réseaux CVC RdC Gymnase	Gymnase	Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément.	Avis défavorable
6-b	Plan de réseaux PLB RDC Gymnase	Gymnase	Tous les documents demandés ci-dessous doivent être transmis simultanément.	Avis défavorable

Documents demandés au chapitre 5.8.7 du DCE acoustique

Plans des réseaux ;

Documentation des colliers antivibratiles ;

Niveaux de puissance acoustique des centrales (par bande de fréquence) ;


Niveaux de régénération des clapets coupe feu ; des registres ; des grilles ;

Notes de calcul des niveaux sonores dus à la ventilation de chaque local définis au chapitre 4.5.2 ;

Notes de calcul justifiant le respect des objectifs à l'extérieur définis au chapitre 4.6.2, tenant compte de l'ensemble des installations techniques du bâti

Livry-Louvercy, le 28 février 2013

Dominique NOËL
 Acousticien, ingénieur A&M


Réponse :
La mission exécution ne fait pas partie de notre prestation.