ATTIGNY – Pôle scolaire

Visa n° 19

Référence : .. Courrier du 06/01/14
Émis par : … FAÇON PLATRE
Reçu le : 16/01/14
Nos réf : DN/CS/14039
Établi par : … Dominique NOËL
Acousticien, ingénieur A&M

Destinataires : Jean-Philippe Thomas Architectes
TCA
FAÇON PLATRE

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
19-a	PV n° 07-A-234		PV Feu	Sans objet
19-b	PV n° RS12-014		PV Feu	Sans objet
19-c	PV n° RA08 -0063A		PV Feu	Sans objet
19-d	PV AC 98-126/15		Carreaux de plâtre doublés par une contre-cloison de 2BA13 et 50mm de laine minérale. **Où mettez-vous en œuvre ce type de montage ?**	Avis défavorable

Ces documents ne lèvent pas l'avis défavorable du visa 18
Nous ne voulons pas être destinataires de PV feu.
Nous fournir en un seul envoi tous les documents demandés au chapitre 5.7.6 du CCTP acoustique

Livry-Louvercy, le 27 janvier 2014