

BRIEY – Groupe scolaire Louis Pergaud			Visa n°
Référence : Envoi du 14/10/16	Destinataires :	ABC Studio	4
Émis par : WUCHER		SARL FRANCIS KLEIN	
Reçu le : 19 oct. 2016		WUCHER	
Nos réf : DN/CS/16404			
Établi par : Dominique NOËL Acousticien, ingénieur A&M			

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
4-a	Fiche technique Voile M1 pour faux plafonds bois		Il s'agit de rideaux de scène qui n'ont rien à voir avec les voiles de verre non tissé décrits au chapitre 5.3.3 du CCTP acoustique	Avis défavorable
4-b	Plan de repérage des portes			Avis favorable
4-c	Tableau de repérage des portes		Aucune porte 38 dB n'est demandé au CCTP acoustique	Avis défavorable

En ce qui concerne les autres documents, ils ne sont pas demandés, nous ne les avons pas examinés et ne les conservons pas (voir visa N°2).

Livry-Louvercy, le 25 octobre 2016