

0003.S3D

Appareil :		2260
Application :		BZ7206 version 2.2
Début :		08/02/2012 11:32:20
Fin :		08/02/2012 11:35:53
Durée écoulée :		0:03:33
Largeur de bande :		1/3 Octave
Crêtes sup. à :		140,0 dB
Gamme :		30,8-110,8 dB

	Heure	Fréq.
Mesure bande large :	S F I	A L
Stat. bande large :	F	A
Mesures d'octave :	F	L
	Enregistrement	
Cadence d'Enregistrement :	0:00:01	
Paramètres Bande large :	Tout	
Paramètres Spectre :	Tout	


Numéro de série de l'appareil :		2354789
Numéro de série du microphone :		
Entrée :		Microphone
Correction Ecran antivent:		Néant
Correction Incidence :		Aléatoire

Date calibrage :		17/11/2011 00:58:22
Niveau calibrage :		94,0 dB
Sensibilité :		-26,9 dB
ZF0023 :		Non utilisé

Site :
METZ - SFR

Opérateur :
Dominique NOËL

Nom du site :
Démarrage groupe électrogène à 4 m



0003.S3D

	Début	Durée écoulée	LAeq [dB]	LAFmax [dB]	LAFmin [dB]
Valeur			76,9	77,3	76,5
Heure	11:35:52	0:00:01			
Date	08/02/2012				

