

RAPPORT D'ESSAI

N° AC 05-002

Essai Acoustique

Détermination de la réduction de la transmission du bruit de choc d'un revêtement de sol plastique posé sur un plancher normalisé conformément à la norme NF EN ISO 140-8.

TARALAY STANDARD MASSIFS

Identification :

Usine : **Tarare**
Type : **Sol compact**
Epaisseur : **2mm**

Résultats :

Pose : **Maintenue**
Adhésif utilisé : **SADER FIX**
Température de la dalle : **22,6 °C**

Caractéristiques testées	ΔL NF S 31-053	ΔL_w EN ISO 717-2
Résultats	4.0 dB(A)	4 dB

S^t Paul Trois Châteaux, le 18/04/2005

Le responsable de l'essai

Odile ROUX

RAPPORT D'ESSAI N° AC 05-001

Essai Acoustique

Détermination de la réduction de la transmission du bruit de choc d'un revêtement de sol plastique posé sur un plancher normalisé conformément à la norme NF EN ISO 140-8.

TARALAY STANDARD MATIERES

Identification :

Usine : **Tarare**
Type : **Sol compact**
Epaisseur : **2mm**

Résultats :

Pose : **Maintenue**
Adhésif utilisé : **SADER FIX**
Température de la dalle : **22,6 °C**

Caractéristiques testées	ΔL NF S 31-053	ΔL_w EN ISO 717-2
Résultats	3.9 dB(A)	4 dB

S^t Paul Trois Châteaux, le 18/04/2005

Le responsable de l'essai

Odile ROUX