



Laboratoire Essais Gerflor  
26130 St-Paul-Trois-Châteaux  
Tél : 04-75-50-69-41  
Fax : 04-75-50-69-70  
e-mail : Laboessais@Gerflor.com

04-74-05-07-58  
M. TOZOLINI  
Gerflor

**RAPPORT D'ESSAI**  
**N° AC 05-001**

**Essai Acoustique**

*Détermination de la réduction de la transmission du bruit de choc d'un revêtement de sol plastique posé sur un plancher normalisé conformément à la norme NF EN ISO 140-8.*



**Identification :**

Usine : Tarare  
Type : Sol compact  
Epaisseur : 2mm

**Résultats :**

Pose : Maintenu  
Adhésif utilisé : SADER FIX  
Température de la dalle : 22,6 °C

Caractéristiques testées	$\Delta L$ NF S 31-053	$\Delta L_w$ EN ISO 717-2
Résultats	3.9 dB(A)	4 dB

S<sup>t</sup> Paul Trois Châteaux, le 18/04/2005

Le responsable de l'essai

Odile ROUX