

LOT 12 BIS - FICHE D'EXAMEN DE DOCUMENT N ° 79

	RECONVERSION DE L'AILE SUD DE LA CASERNE COLBERT EN RESIDENCE DE TOURISME	Entreprise : ESCAO
DIFFUSION		
ACTION	INFORMATION	
ESCAO	BOUYGUES IMMOBILIER CAP INGELEC – OPC BET ECHOLOGOS / SOCOTEC MORISOT / MEREAU / DECO 7 DENIS INDUSTRIES	

Fiche transmise par : **fiche par mail** / en RDV de / + plans par courrier

<u>Document reçu</u> : 20 et 25/06/14	<u>Examen du</u> : 02/07/14
OBSERVATIONS	
	Rappel fiche n° 61 en italique ci-après
Fiche Esolène	<u>Hors mission</u> : - à soumettre à SOCOTEC et eu BET Echologos.
Fiche Apsopur	<u>Hors mission</u> : - à soumettre à SOCOTEC et eu BET Echologos.
Plans d'escalier	<u>Plan visé avec réserves</u> : - rappel, escalier largeur 80 cm, main-courante comprise, - <i>dimensions à relever sur place après réalisation des cloisons (hauteur d'étage, longueur de la trémie, longueur du garde-corps en mezzanine, etc...),</i> - limon des marches 1 et 2 à prolonger jusqu'au sol sur la chape flottante pour éviter que le poteau d'angle rentrant n'affaiblisse la chape en périphérie, - essence bois retenue, le hêtre, - « bandeau bois » sur nez de dalle de la mezzanine, fixations mécaniques invisibles, pas de collage, hauteur à vérifier sur place, 10 mm sous la sous-face de dalle, - détail de la « fixation arrivée escalier » à diffuser à l'entreprise DECO 7, pour vérifier la liaison entre le résilient et la moquette, - mettre un résilient entre le montant d'extrémité du garde-corps et la cloison séparative entre chambres.