REIMS - Caserne Colbert

Visa n° 2

Référence : .. Courrier du 11/10/13 « Dossier Colbert »
Émis par : … COUVAL
Reçu le : ..... 14 oct. 2013
Nos réf : LN/CS/13528
Établi par : … Laura NACZAJ
Acousticienne, ingénieur ENSIP

Destinataires :	
	COUVAL
	CAP INGELEC
	BOUYGUES IMMOBILIER
	DUBOIS ET ASSOCIES

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
2-a	Avis de conformité n°FPF.098 du FCBA			Avis favorable
2-b	Plans de repérage des menuiseries vitrées (du RdC au R+4)		Fournir les PV d'essais acoustiques correspondants aux menuiseries vitrées du RdC annoncées avec un indice $R_{A,tr}$ ≥ 30dB.	Avis suspendu
2-c	EXE H-T CVC FT 0001 0		Les rallonges acoustiques ne sont pas nécessaires sur les entrées d'air des étages R+2, R+3 et R+4. Pourriez-vous justifier la raison pour laquelle ces dernières sont prévues ?	Avis suspendu

Livry-Louvercy, le 16 octobre 2013