

REIMS - Caserne Colbert

Visa n°

Référence : .. Courriel intitulé « TR: residence colbert-menuiseries intérieures »

Émis par : ... CARI Menuiseries

Reçu le : 17 oct. 2013

Nos réf : LN/CS/13549

Établi par : ... Laura NACZAJ

Acousticienne, ingénieur ENSIP

Destinataires :

BOUYGUES IMMOBILIER

CAP INGELEC

CARI Menuiserie

DUBOIS ET ASSOCIES

4

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
4-a	Nomenclature porte Colbert indice2.pdf		Sans plan de repérage des éléments, il est difficile de connaître exactement les éléments à validés ou non. Les descriptifs des GT simple et double en bois m'alarment. Fournir un plan de repérage. Demander à votre fournisseur un spécimen ou une remise sous réserve de commande des PVs acoustiques des blocs portes. Plusieurs indices acoustiques existent. Mal compris, ils pourraient engendrer un refus de la totalité de votre commande lorsque les PV seront fournis. Nous vous recommandons de nous les faire valider correctement avant de commander.	Avis défavorable

Livry-Louvercy, le 28 octobre 2013