



REIMS - Caserne Colbert		Visa n°
Référence : .. BE n°3 Émis par : ... CARI Menuiseries Reçu le : 30 oct. 2013 Nos réf : LN/CS/13574 Établi par : ... Laura NACZAJ Acousticienne, ingénieur ENSIP	Destinataires : BOUYGUES IMMOBILIER DUBOIS ET ASSOCIES CAP INGELEC CARI Menuiseries	7

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
7-a	Nomenclature porte Colbert indice2.pdf		Lève l'avis défavorable du visa 4-a Est-il possible de passer la porte de la réserve au RdC qui a une performance acoustique à une porte qui n'en n'aurait pas ?	Avis favorable
7-b	PLAN DE REPERAGE BLOC PORTE ET PLACARD RDC		Attention à ce que les références des blocs portes du plan soient identiques à celles correspondant au descriptif dans le tableau de nomenclature.	Avis favorable
7-c	PLAN DE REPERAGE BLOC PORTE ET PLACARD R+1/R+2			Avis favorable
7-d	PLAN DE REPERAGE BLOC PORTE ET PLACARD R+3			Avis favorable
7-e	PLAN DE REPERAGE BLOC PORTE ET PLACARD R+4			Avis favorable

Livry-Louvercy, le 04 novembre 2013