



REIMS - Caserne Colbert		Visa n°
Référence : .. BE n°01 Émis par : ... HERVE THERMIQUE Reçu le : ..... 2 déc. 2013 Nos réf : ..... LN/CS/13665 Établi par : ... Laura NACZAJ Acousticienne, ingénieur ENSIP	Destinataires : BOUYGUES IMMOBILIER DUBOIS ET ASSOCIES CAP INGELEC HERVE THERMIQUE	12

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
12-a	Courrier sections sortie en toiture		Non concerné.	Sans objet
12-b	Devis déplacement ballon ECS – n°1046648-1		Non concerné.	Sans objet
12-c	Devis réseau sous dallage – n°1046622-1		Non concerné.	Sans objet
12-d	Bilan de puissance électrique		Non concerné.	Sans objet
12-e	Plan d'exécution désenfumage – EXE DES 01 & 02	RDC-Dallage et RDC		Avis favorable
12-f	Plan d'exécution désenfumage – EXE DES 03 & 04	R+1 et R+2		Avis favorable
12-g	Plan d'exécution désenfumage – EXE DES 05 & 06	R+3 et R+3-Mezzanine		Avis favorable
12-h	Plan d'exécution désenfumage – EXE DES 07 & 08	R+4 et combles		Avis favorable
12-i	Plan d'implantation des entrées d'air dans les menuiseries – EXE PEA 01, 02, 03 & 04	Tous niveaux	Relire les plans pour que ceux-ci soient identiques au tableau des entrées d'air déjà validé par le visa 5-a.	Avis suspendu
12-j	Plan d'exécution plomberie – EXE PB 01 & 02	RDC-Dallage et RDC		Avis favorable
12-k	Plan d'exécution plomberie – EXE PB 03 & 04	R+1 et R+2		Avis favorable
12-l	Plan d'exécution plomberie – EXE PB 05 & 06	R+3 et R+3-Mezzanine		Avis favorable
12-m	Plan d'exécution plomberie – EXE PB 07 & 08	R+4 et combles	Fournir une coupe montrant le passage des réseaux à travers le plancher béton.	Avis suspendu

Livry-Louvey, le 12 décembre 2013