



REIMS - Caserne Colbert		Visa n°
Référence : .. BE n°01 Émis par : ... HERVE THERMIQUE Reçu le : 2 déc. 2013 Nos réf : LN/CS/13666 Établi par : ... Laura NACZAJ Acousticienne, ingénieur ENSIP	Destinataires : BOUYGUES IMMOBILIER DUBOIS ET ASSOCIES CAP INGELEC HERVE THERMIQUE	13

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
13-a	Documentations caissons VMC		Fournir un plan de localisation des ouvrages ainsi que les plans de réseaux de ventilation. Préciser les débits et les pressions statiques à prendre en compte pour connaître le niveau sonore de vos appareils.	Avis défavorable
13-b	Documentations caissons désenfumage		Non concerné.	Sans objet

Livry-Louvercy, le 12 décembre 2013