



REIMS - Caserne Colbert			Visa n°
Référence : ... BE n°4 Émis par : ... CARI Menuiseries Reçu le : 5 déc. 2013 Nos réf : LN/CS/13671 Établi par : ... Laura NACZAJ Acousticienne, ingénieur ENSIP	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER DUBOIS ET ASSOCIES CAP INGELEC CARI Menuiseries	14

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
14-a	Fiche technique porte palière logement		Sous réserve de présenter le rapport d'essai acoustique correspondant et que l'entreprise alerte sur le procédé à suivre pour le remplissage de ses huisseries métalliques l'attributaire de cette tâche.	Avis favorable

Livry-Louvercy, le 16 décembre 2013