



REIMS - Caserne Colbert			Visa n°
Référence : .. Fichiers envoyés via WeTransfer	Destinataires :	BOUYGUES IMMOBILIER	16
Émis par : ... DEBEAUMONT & FILS		DUBOIS ET ASSOCIES	
Reçu le : 6 déc. 2013		CAP INGELEC	
Nos réf : LN/CS/13675		DEBEAUMONT & FILS	
Établi par : ... Laura NACZAJ			
Acousticienne, ingénieur ENSIP			

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
16-a	Assour.pdf		Sous réserve de fournir le rapport d'essai acoustique.	Avis favorable
16-b	caserne colbert réservation légende.jpg		Attention à vos réservations, la chape doit être de 40mm minimum.	Sans objet
16-c	caserne colbert réservation R+1.jpg			Avis favorable
16-d	caserne colbert réservation R+2.jpg			Avis favorable
16-e	caserne colbert réservation R+3.jpg			Avis favorable
16-f	caserne colbert réservation R+4.jpg		Attention, les sous-couches acoustiques sont différentes entre les entrées et les salles de bain des chambres.	Avis suspendu
16-g	caserne colbert réservation RDC.jpg		L'ensemble des locaux du RdC doivent être sur chape flottante de 40mm avec sous-couche acoustique mince. Il est préférable que les chapes flottantes des logements soient coulées par une même entreprise sur l'ensemble de ceux-ci (chambre+entrée+salle de bain).	Avis défavorable
16-h	CERMIJOINT-COLOR.pdf		Non concerné.	Sans objet
16-i	CERMIJOINT-TX.pdf		Non concerné.	Sans objet
16-j	Cermiphone PLK Plus.pdf		Il est nécessaire de fournir également l'indice ΔR_A des sous-couches acoustiques minces utilisées.	Avis défavorable
16-k	CERMIPLUS RENOVATION FORTE ADHERENCE.pdf		Non concerné.	Sans objet
16-l	Cermiproof.pdf		Non concerné.	Sans objet

Livry-Louvercy, le 16 décembre 2013