



REIMS - Caserne Colbert		Visa n°
Référence : .. Courriel intitulé « RE :BOUYGUES COLBERT »	Destinataires :	26
Émis par : ... MORISOT Carrelage		
Reçu le : ..... 7 mars 2014		
Nos réf : ..... LN/CS/14170		
Établi par : ... Laura NACZAJ Acousticienne, ingénieur ENSIP		
	BOUYGUES IMMOBILIER	
	DUBOIS ET ASSOCIES	
	CAP INGELEC	
	MORISOT Carrelage	

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
26-a	NP_AssourChape+.pdf 20140307105156.pdf	Isolation sous bac à douche	Sous réserve que l'élément de remplissage soit en bois de 18mm d'épaisseur et que l'ensemble remplissage+sous couche soit compatible avec des contraintes telles que l'étanchéité et la structure qui ne sont pas de mes compétences.	Avis favorable

Livry-Louvercy, le 24 mars 2014