REIMS - Caserne Colbert

Visa n° 28

Référence : .. Courriel sans titre
Émis par : ... ESCAO
Reçu le : ..... 21 mars 2014
Nos réf : LN/CS/14187
Établi par : ... Laura NACZAJ
Acousticienne, ingénieur ENSIP

Destinataires :
- BOUYGUES IMMOBILIER
- DUBOIS ET ASSOCIES
- CAP INGELEC
- ESCAO

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
28-a	[Untitled]1.pdf	Produit		Avis favorable
28-b	[Untitled]2.pdf	Mise en œuvre	Comme suffisamment précisé, si la désolidarisation des escalier se fera par bandes extérieures, ces bandes devront être continues sur toute le linéaire de contact entre l'escalier et les cloisons, doublages et dalle et ne seront en aucun cas percées par les systèmes de fixation.	Avis défavorable

Livry-Louvercy, le 31 mars 2014