

	Entreprise	Matériel	PV de conformité aux normes (même si NF)	Attestation d'admission à la marque NF	Certificat d'associativité	Localisation et identification de chaque matériel	Schémas de principe	Fiche technique et Notice de montage	Notice d'exploitation et de maintenance	Instructions de manœuvre
Matériels centraux, de gestion et de synthèse	ELECTRICITE	ECS	NF EN 54-2	X	X	X	X	X	X	X
	ELECTRICITE	CMSI, y compris matériels déportés	NF S 61-934	X	X	X	X	X	X	X
	ELECTRICITE	DCS	NF S 61-938 NF S 61-935	X		X	X	X	X	X
	ELECTRICITE	DCMR ou DCM	NF S 61-938	X		X	X	X	X	X
	ELECTRICITE	UGA	NF S 61-936			X	X	X	X	X
	ELECTRICITE	AES	NF S 61-940	X		X		X	X	X
	ELECTRICITE	APS	NF S 61-939	X		X		X	X	X
	ELECTRICITE	UGIS	NF S 61-934	X	X	X	X	X	X	X
	ELECTRICITE	SSS	NF S 61-936	X		X	X	X	X	X
	ELECTRICITE	DAC	NF S 61-938	X		X	X	X	X	X
	ELECTRICITE	Report d'alarme	NF S 61-936			X		X	X	X
	ELECTRICITE	Report de signalisation	NF S 61-936 NF S 61-935			X		X	X	X
Détection	ELECTRICITE	Détecteur automatique	NF S 61-950	X		X		X	X	X
	ELECTRICITE	Organes intermédiaires	NF S 61-950	X		X		X	X	X
	ELECTRICITE	DAD	NF S 61-961	X		X		X	X	X

	ELECTRICITE	DM				X		X	X	
	ELECTRICITE	Non-arrêt ascenseur	X			X		X	X	X
Evacuation	ELECTRICITE	DSNA	NF S 61-936			X		X	X	
	ELECTRICITE	DS pour AGS	NF S 61-936			X		X	X	
	ELECTRICITE	BAAS	NF S 61-936 NF C 48-150	X		X		X	X	
	ELECTRICITE	Haut-parleur du SSS	NF S 61-936			X		X	X	
	ELECTRICITE	Dispositif de demande d'ouverture UGIS	NF S 61-934	X		X		X	X	X
	ELECTRICITE	DVIS	NF S 61-937 (Fiche XIV)	X		X		X	X	X
Compartmentage	CVC	Clapet télécommandé	NF S 61-937 (Fiche II)	X		X		X	X	X
	MENUISERIES	Porte battante à fermeture automatique	NF S 61-937 (Fiche X)	X		X		X	X	X
	MENUISERIES	Porte coulissante à fermeture automatique	NF S 61-937 (Fiche XI)	X		X		X	X	X
	MENUISERIES	Rideau et porte à dévêtissement vertical	NF S 61-937 (Fiche XII)	X		X		X	X	X
	CVC	Volet pour conduit collectif	NF S 61-937 (Fiche IV)	X		X		X	X	X
	CVC	Volet pour conduit unitaire ou collecteur	NF S 61-937 (Fiche V)	X		X		X	X	X
	CVC	Exutoire de désenfumage	NF S 61-937 (Fiche VI)	X		X		X	X	X
	CVC	Ouvrant télécommandé en façade	NF S 61-937 (Fiche VIII)			X		X	X	X
	CVC	Coffret de relaying	NF S 61-937 (Fiche XIII)	X		X		X	X	X
Désenfumage										

	ELECTRICITE	Arrêt et Réarmement pompiers	NF S 61-937 NF S 61-932			X		X	X	X
	ELECTRICITE	Ventilateur de désenfumage	Agrément 400°C 2h			X		X	X	X

ANNEXE : PLANS DE ZONING RDJ ET RDC
