


JEAN-PHILIPPE **THOMAS** ARCHITECTES

CONSTRUCTION D'UN SITE SCOLAIRE
ATTIGNY (08)



maîtrise d'ouvrage

CONSEIL GENERAL
DES ARDENNES



hôtel du département - 08011 charleville-mézières
sabrina.devaux@cgo08.fr

T 03 24 59 60 49 F 03 24 59 60 25

APAVE

bureau de contrôle
coordonnateur SPS

5, rue dément ader - bp 132 - 51685 reims cedex 2
bruno.thomas@apave.com
eric.benoit@apave.com

T 03 26 84 38 00 F 03 26 84 38 26

maîtrise d'œuvre

JEAN-PHILIPPE THOMAS
architecte environnemental mandataire

219, boulevard charles amould - 51100 reims
architectes@jeanphilippe-thomas.com

T 03 26 404 405 F 03 26 402 401

ANSELME PASCUAL
architecte associé

2, rue de condé - 08400 vouziers
anselme.pascual@wanadoo.fr

T 03 24 71 72 02 F 03 24 71 76 00

EGIS bâtiments Grand Est
bet tous corps d'état

21, rue de courcelles - 51100 reims
betty.dempi@egis.fr

T 03 26 77 38 18 F 03 26 77 38 19

TERAO
bet hqe

21, rue de paradis - 75010 paris
bcastell@terao.fr

T 01 42 46 06 63 F 01 42 46 01 20

TERRITOIRES
paysagiste

22, rue mégevand - 25000 besançon
agence.territoires@wanadoo.fr

T 03 81 82 06 66 F 03 81 82 08 09

ECHOLOGOS
bet acoustique

16, rue du général de gaulle - 51400 livry-louvercy
reims@echologos.com

T 03 26 66 12 58 F 03 26 70 53 32

MCI THERMIQUES
bet restauration

parc d'affaires reims champigny - bâtiment C
allée jean-marie amelin - 51370 champigny
info@mci-thermiques.com

T 03 26 49 03 23 F 03 26 49 03 65

BUREAU MICHEL FORGUE
économie de la construction

250, route de charavines - 38140 le rivier d'aprieu
bureau@bmforgue.fr

T 04 76 65 19 34 F 04 76 65 12 52

TCA
opc


1 bis, rue maurice hollande - bâtiment D
zone farman - 51100 reims
tcaing@wanadoo.fr

T 03 26 82 16 16 F 03 26 82 79 11

n° affaire	n° plan	échelle	ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES SYNOPTIQUE SECURITE INCENDIE	
1005	EL13	-/-		
phase	indice	date	dessin	
DCE	-	02 / 2012	CB	


GYMNASE

Equipement d'alarme de type 4




POLE SCOLAIRE ET RESTAURATION

SSI de catégorie C
Equipement d'alarme de type 2b




COLLEGE

SSI de catégorie C
Equipement d'alarme de type 2b



LOGEMENTS

Pas d'équipements



LEGENDE		
Abréviat. ou symb.	Signification	Signification
	Déclencheur Manuel d'Alarme (DMA)	BAAS.Pr
	Diffuseur Sonore Non Autonome (DSNA)	DCS
	Bloc Autonome d'Alarme Sonore type Sa (BAAS.Sa)	

n° affaire	n° plan	échelle		Synoptique sécurité incendie
1005	EL13.1	-/-		
phase	Indice	date	dessin	
DCE	-	02 / 2012	CB	