

**ATTIGNY – Pôle scolaire**

Visa n°

Référence : .. Courriel avec fichier NC 003 - Bilan acoustique.pdf
Émis par : ... COFELY – AXIMA M. Julien SALZARD
Reçu le : 24/07/13
Nos réf : DN/CS/13403
Établi par : ... Dominique NOËL
Acousticien, ingénieur A&M

Destinataires : Jean-Philippe Thomas Architectes
TCA
COFELY

14

N°	Document	Localisation	Observations	Avis
14-a	BCD : Niveau global calculé 34,9 dB(A).		L'objectif est de 33 dB(A). (Voir remarque ci-dessous)	Avis défavorable
14-b	Salle à manger principale : Niveau global calculé 39,5 dB(A).		L'objectif est de 38 dB(A). (Voir remarque ci-dessous)	Avis défavorable
14-c	Salle à manger maternelles : Niveau global calculé 36,6 dB(A).		L'objectif est de 38 dB(A).	Avis favorable
14-d	Hotte en petite vitesse : Niveau global calculé 50,1 dB(A).			Sans objet
14-e	Laverie : Niveau global calculé 38,1 dB(A).			Sans objet

La note de calculs des réseaux est très complète. Il manque néanmoins quelques fiches récapitulatives :

- Niveaux sonores extérieurs
- Niveau global dans le bureau du principal
- Niveau global dans la salle C-e01 Sciences et vie de la terre

Remarque : Conformément à la réglementation et au chapitre 9.5 du CCTP acoustique : « l'objectif fixé par la maîtrise d'œuvre sera la valeur d'objectif définie par le maître d'ouvrage et ne comporte pas de tolérance au niveau de la conception. »

Livry-Louvercy, le 30 juillet 2013