

En présence de:

Mr Giovanni PACE, Architecte Mandataire PACE

Mr Martin De Mont MARIN, PACE architecte

Mme Doonam BACK & Mr Yann CACLIN, Architectes Associés ABC-STUDIO

Mr Laurent COURTY, bet SNC LAVALIN

Mr Patrice TURPIN, INDDIGO

Mlle Lorea SORONDO, INDDIGO

INDDIGO:

- Reprendre calcul éclairage naturel des salles suivant brise soleil vertical verre coloré CLARITI AIRSUN. Tout l'éclairage naturel viendra des façades.
- Calcul simulation thermique dynamique rue intérieure avec chauffage à 7°, 12° et 16°C
- Doublage intérieur 20cm laine de roche (R=6.25) sur façade béton 20cm.
- Isolation toiture dalle béton : 30cm LR int, 10cm PU ext
- Menuiseries extérieures bois/alu sur façade ext et bois sur façade int – Uw=1.2

SNC LAVALIN :

- Implantation CTA autonome + réseaux dans FP ateliers, bouches dans les murs
- Chauffage rue intérieure : prévoir soufflage bas ou sur colonne, intégré au dessin de façade intérieur

ARCHITECTES:

- Préconisations ECHOLOGOS pour cloisons intégrés aux plans.
- Prévoir stationnement vélos couvert proche entrée cour
- Liaison sol/toiture végétal sur patios
- Revoir imposte portes sur rue intérieure pour ventilation – solution étanche à l'air
- Prendre contact avec AIRSUN
- Intégrer sortie de secours toiture – verre opalin sur salle de classe CM2
- Transmettre à Inddigo quantitatif d'un ensemble de salle de classe

Réunion PRE APS mercredi 31/10

Rendu APS 07/11