

REFERENTIEL POUR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES BÂTIMENTS

Equipements sportifs

Piscine

Juillet 2011

VERSION 0

Mise en application : 20 juillet 2011 pour tests



4, avenue du Recteur Poincaré 75016 Paris
Tél. 01 40 50 28 45 - Fax. 01 40 50 29 95
E-mail. certivea@certivea.fr - www.certivea.fr

GRUPE
CSTB

AVERTISSEMENT

Le présent document fait partie des Référentiels de certification pour la marque NF Equipements Sportifs associée à la Démarche HQE et/ou au Label HPE.

Celui-ci est composé :

- ü des règles générales de la marque NF,
- ü des règles de certification NF Equipements Sportifs associée à la Démarche HQE et/ou au Label HPE,
- ü de la « Liste des documents applicables dans le cadre de la marque NF Equipements Sportifs associée à la Démarche HQE et/ou au Label HPE » et des documents qui y sont référencés.

Cet ensemble constitue le Référentiel de Certification au sens du Code de la Consommation.

Le présent Référentiel pour la Qualité Environnementale des Bâtiments – « Piscine », élaboré par Certivéa, est protégé par le droit d'auteur.

La notice copyright suivante est apposée sur toutes les pages de ces référentiels :

*© Certivéa – Juillet 2011
Référentiel pour la Qualité Environnementale des Bâtiments – « Piscine »*

REMERCIEMENTS

Ont participé à l'élaboration du présent référentiel :

Organisme	Représentant
Aires	M. Roger BONNENFANT
AIRES	M. Denis CHEMINADE
AIRES	M. Bernard SINGER
ALTO Ingénierie	Mme Perrine HARDY
Alto Ingénierie	M. Kevin MARCHAND
AFNOR et ELISATH	M. Patrick DUNY
Architecture et Conseil Environnemental	M. Hubert PENICAUD
ARCOS	M. Philippe GAUTIER
ARCOS	M. Christophe BARBE
ARPEGE	M. Jean-Claude HAAS
Association HQE	Mme Nathalie SEMENT
Association HQE	M. Ignacio GOMEZ ACEBO
Association HQE	Mme Laure NAGY
Baudin-Chateauneuf	M. François GAUTIER
BEHI	M. Francois DARBAS
CERTIVEA	M. Maxime LEPAGE
CERTIVEA	M. Christophe GERARD
CERTIVEA	M. Baptiste BALZEAU
CERTIVEA	Mlle Joanna RODARY
CERTIVEA	Mlle Isa BERNARDINO
CERTIVEA	M. Raphaël BARRY
CIGMA OUEST	M. Gabriel MURAT
CNDS	M. Yannick MALACCHINA
CNOSF	M. Guillaume DELCOURT
Conseil Général d'Ille et Vilaine	Mme Marie-Jane ALOE
DGS	Mme Anne PILLEBOUT
ETHIS	M. Rémy KERVADEC
EXPERT	M. Jacques FRIEDLAND
FFN	M. Bernard BOULLE
FFN	M. Wilfried DUVAL
Groupe SLH	Mme Sophie BRINDEL BETH
Haas-Weisrock	M. Philippe KOENIG
IDA Concept	M. Julien ALVES
ISC	M. Gérard BASLE
Katène	Mme Amélie MARILLER
Katène	M. Emmanuel WORBE
Mairie de Paris	M. Philippe JOLLY
MBA	M. Christian BLANCHET
Ministère chargé des Sports	M. Denis ROUX
Ministère chargé des Sports	M. Bernard VERNEAU
Ministère de l'Éducation Nationale	M. Yves TOUCHARD
Mission H2O	M. Stéphane BARDOUX
Mission H2O	M. Lionel VALLAT
Mission H2O	Mme Stéphanie DURANT
Penicaud Green Building	M. Florent FABRE
Qualisport	Geneviève BARBASTE
Région Ile de France	M. Albert THALGOTT
SOJA Ingénierie	M. Franck OLLIVIER
SOREIB	M. Denis MAQUENHEM
SYNTEC	Mme Dominique ALLEHAUX
SYNTEC	M. Alexis DE MONICAULT
SYPAA	M. Thomas MARCHETTO
TERAO	M. Rémy FAURE
THORN LIGHTING	M. Gilles PIERRET
TNA architectes	M. Thierry NABERES
USPA	M. Louis CANON
VERT MARINE	M. Mohand GUERGOUZ
VERT MARINE	M. Matthieu BLANDIN
VERT MARINE	M. Romaric GOARDOU
Ville de Paris	M. Emmanuel ROMAND
Ville de Paris (DJS)	M. Alain TEIXEIRA

SOMMAIRE

Cible 1 : Relation du bâtiment avec son environnement immédiat	9
Cible 2 : Choix intégré des produits, systèmes et procédés de construction	19
Cible 3 : Chantier à faible impact environnemental	27
Cible 4 : Gestion de l'énergie	33
Cible 5 : Gestion de l'eau.....	41
Cible 6 : Gestion des déchets d'activités.....	49
Cible 7 : Maintenance - Pérennité des performances environnementales.....	53
Cible 8 : Confort hygrothermique	61
Cible 9 : Confort acoustique.....	67
Cible 10 : Confort visuel	75
Cible 11 : Confort olfactif	81
Cible 12 : Qualité sanitaire des espaces.....	87
Cible 13 : Qualité sanitaire de l'air	91
Cible 14 : Qualité sanitaire de l'eau	97

REFERENTIEL POUR LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES BÂTIMENTS

PISCINE

Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB)

Juillet 2011

Les 14 cibles de Qualité Environnementale du Bâtiment

ECO-CONSTRUCTION 1 RELATION DU BATIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

2 CHOIX INTEGRE DES PRODUITS, SYSTEMES ET PROCEDES DE CONSTRUCTION

3 CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ECO-GESTION 4 GESTION DE L'ENERGIE

5 GESTION DE L'EAU

6 GESTION DES DECHETS D'ACTIVITE

7 MAINTENANCE – PERENNITE DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES

CONFORT 8 CONFORT HYGROTHERMIQUE

9 CONFORT ACOUSTIQUE

10 CONFORT VISUEL

11 CONFORT OLFACTIF

SANTE 12 QUALITE SANITAIRE DES ESPACES

13 QUALITE SANITAIRE DE L'AIR

14 QUALITE SANITAIRE DE L'EAU

RELATION DU BATIMENT AVEC SON ENVIRONNEMENT IMMEDIAT



PREAMBULE


L'évaluation de la cible 1 : « Relation du Bâtiment avec son Environnement Immédiat » se fait en lien étroit avec les éléments issus de l'analyse de site telle qu'elle est demandée dans le Système de Management de l'Opération (SMO). La justification de l'applicabilité des points du niveau Très Performant à l'opération doit en effet être réalisée en amont du projet au sein de l'analyse de site (Annexe A.1 et A.1 BIS du SMO), préalablement à l'évaluation de la cible en elle-même (pour rappel, ces points sont par défaut tous applicables). Dans le cas où aucune justification n'est réalisée, tous les points s'appliquent à l'opération.

L'analyse de site (SMO) a en outre été étoffée du fait de l'allègement du contenu de la présente cible. Il convient dès lors de porter attention aux différents éléments demandés dans l'analyse de site pour pouvoir correctement évaluer la cible.

On notera également les points suivants :

- Les possibilités de traitement des préoccupations dépendent de l'analyse de site, des contraintes du projet et des objectifs majeurs de la maîtrise d'ouvrage.
- Sous-Cible 1.2 : cette sous-cible est sans objet pour les projets qui n'ont pas d'espaces extérieurs.
- Sous-Cible 1.3 : le terme de « voisinage » désigne l'ensemble des bâtiments existants y compris ceux du site considéré. La sous cible 1.3 est sans objet pour les projets sans voisinage à proximité. Pour les projets avec voisinage lointain, seul le niveau BASE est requis pour cette sous-cible. Enfin, la sous-cible 1.3 s'applique aussi entre les bâtiments d'un même site si celui-ci a une emprise importante, nécessitant une réflexion d'aménagement urbain interne.

STRUCTURE DE LA CIBLE 1



- 1.1. Aménagement de la parcelle pour un développement urbain durable
- 1.2. Qualité d'ambiance des espaces extérieurs pour les usagers
- 1.3. Impacts du bâtiment sur le voisinage

EVALUATION DE LA CIBLE 1

CIBLE 1	EVALUATION
BASE	Toutes les préoccupations niveau B satisfaites
PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites
TRES PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites + ≥ 50% des POINTS APPLICABLES
	NOMBRE DE POINTS TOTAL SUR LA CIBLE
	37

TABLEAUX D'ÉVALUATION DE LA CIBLE 1

1.1. Aménagement de la parcelle pour un développement urbain durable

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>1.1.1. Assurer la cohérence entre l'aménagement de la parcelle et la politique de la collectivité</p> <p>Cohérence avec la politique locale d'aménagement et de développement durable du territoire Prise en compte des enjeux de développement urbain durable de la collectivité et réponse pertinente en fonction de l'opération notamment vis-à-vis de l'exploitation rationnelle des réseaux ou ressources disponibles localement (énergie, EnR, eau, assainissement), et en vue de minimiser les nouvelles contraintes sur la collectivité (déchets, entretien infrastructures, services).</p> <p>Optimiser la consommation de territoire et la requalification urbaine Dispositions prises pour optimiser la consommation de territoire et inscrire le projet dans une optique de requalification urbaine.</p> <p>Evolutivité du plan masse Les évolutions futures et potentielles du plan masse sont intégrées dans une réflexion globale à l'échelle du quartier à minima.</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p>	<p>2</p>
<p>1.1.2. Optimiser les accès et gérer les flux</p> <p>Dispositions prises pour assurer la facilité d'accès des parkings VL et du dépose bus au bâtiment, la lisibilité et la sécurisation des cheminements pour les piétons et les personnes à mobilité réduite par rapport aux voiries et aux arrêts de transports en commun éventuels et la facilité d'accès des véhicules de secours.</p> <p>ET Prévoir un cheminement adapté spécifique pour les produits dangereux (produits de traitement d'eau, etc).</p> <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes pour que les zones livraison et de déchets possèdent des accès clairement différenciés permettant un cheminement spécifique sur la parcelle (par rapport aux autres flux).</p> <p>Si le projet est voisin d'une piste cyclable, des dispositions d'aménagement sont prises sur la parcelle pour sécuriser la connexion à cette piste, jusqu'aux entrées de la parcelle et zones de stationnements vélos.</p> <p>Dispositions prises pour assurer la séparation physique des accès piétons et vélos par rapport aux autres flux.</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p> <p>TP</p>	<p>1</p> <p>2</p>

<p>1.1.3. Maîtriser les modes de déplacement et favoriser ceux qui sont les moins polluants pour une fonctionnalité optimale</p> <p>Véhicules particuliers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respecter le nombre de places de parking imposé par les réglementations. - Mutualiser le nombre de places de parkings au regard du contexte. <p>Favoriser l'usage des véhicules propres :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Présence d'une zone de stationnement réservée aux véhicules propres équipée de dispositifs favorisant leur utilisation. <p>Favoriser l'usage de modes de déplacement doux :</p> <p>Mise en place d'emplacements vélos sur la parcelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les emplacements vélos sont dimensionnés au regard de l'estimation de la fréquentation de l'équipement et du contexte local (documents d'urbanisme, nombre de places de parkings, etc.). - Les emplacements vélos, dimensionnés correctement comme indiqué ci-dessus, sont sécurisés. <p>Favoriser l'usage des transports en commun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implantation du projet à moins de 400m d'un arrêt de transport en commun. - Etude globale de mobilité urbaine en amont du projet. 	<p>B TP</p> <p>TP</p> <p>B P TP</p> <p>TP TP</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1 3</p>
<p>1.1.4. Favoriser la végétalisation des surfaces</p> <p>Végétalisation de la parcelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tous les espaces extérieurs hors parvis, cours, voiries, plages extérieures minérales, cheminements et stationnements sont végétalisés. <p>Taux de végétalisation du bâti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toiture : Surface végétalisée supérieure à 50% de la surface de toiture - Façades : Présence d'une surface verticale végétalisée représentant au minimum 5% de la surface totale de façades. <p>Traitement des stationnements VL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concevoir les stationnements de surface pour VL de manière paysagée, en respectant les réglementations ou documents d'urbanisme locaux. - Concevoir les stationnements de surface pour VL de manière paysagée en améliorant de 50% les exigences réglementaires ou documents d'urbanisme applicables (nombre de plants, etc.). - Concevoir au moins 50% des surfaces de stationnement de surface pour VL de manière végétalisée. 	<p>P</p> <p>TP TP</p> <p>B TP TP</p>	<p>1 1</p> <p>1 3</p>

<p>1.1.5. Préserver / Améliorer la biodiversité</p> <p>Flore Les espèces plantées sont complémentaires entre elles, non invasives, bien adaptées au climat et au terrain, de façon à limiter les besoins en arrosage, maintenance et engrais.</p> <p>Faune et Flore En adéquation avec la trame écologique quand elle existe, mener une réflexion sur l'aménagement de la parcelle pour perturber le moins possible la faune (bruit, éclairage) et endommager le moins possible la flore (rejets polluants). Dispositions justifiées et satisfaisantes.</p> <p>En fonction de l'état des lieux réalisé: Réalisation d'une étude spécifique prenant en compte la trame écologique quand elle existe justifiant des espèces implantées dans une optique d'amélioration de la biodiversité et de reconstitution de l'habitat et des conditions de vie de la faune sur la parcelle.</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>TP</p>	<p>3</p>
<p>1.1.6. Intégration paysagère des équipements extérieurs</p> <p>Clôtures et dispositifs de sûreté Concevoir des clôtures, dispositifs et systèmes de sécurité ou de gardiennage, des zones déchets et/ou livraisons, intégrés de façon paysagère.</p> <p>Dispositions prises pour intégrer de façon paysagère la gestion du couple rétention/infiltration des eaux pluviales, des eaux en provenance du bassin et des eaux usées effectuées en cible 5.</p>	<p>TP</p> <p>TP</p>	<p>1</p> <p>2</p>

1.2. Qualité d'ambiance des espaces extérieurs pour les usagers

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>1.2.1. Créer une ambiance climatique extérieure satisfaisante</p> <p>Relativement au vent, aux précipitations et au soleil A partir de l'analyse du site et du projet, dispositions architecturales et de plan masse justifiées et satisfaisantes pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - protéger les zones sensibles au vent et aux précipitations - optimiser le rapport au soleil sur la parcelle <p>Sur les zones où les effets locaux du vent sont à craindre, dispositions particulières prises pour limiter ces effets locaux.</p> <p>Réduction de l'effet d'îlot de chaleur Mise en place d'une stratégie de réduction de l'effet d'îlot de chaleur.</p> <hr/> <p>Précipitations et rapport au soleil Les cheminements fonctionnels au sein d'un même site OU les cheminements piétons entre les zones de stationnements de surface ou de dépose et les entrées du bâtiment sont protégés.</p>	<p>B</p> <p>TP</p> <p>TP</p> <p>TP</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
<p>1.2.2. Créer une ambiance acoustique extérieure satisfaisante</p> <p>Aménagement de la parcelle en cohérence avec les sources de bruit en extérieur identifiées dans l'analyse de site afin de protéger les espaces extérieurs fréquentés en fonction des activités auxquelles ils sont destinés. Dispositions d'aménagement et de plan masse justifiées et satisfaisantes.</p> <p>Prendre des dispositions architecturales et/ou techniques justifiées et satisfaisantes pour limiter les nuisances sonores sur les espaces extérieurs de la parcelle.</p>	<p>B</p> <p>TP</p>	<p>1</p>
<p>1.2.3. Créer une ambiance visuelle satisfaisante</p> <p>Aménagement de la parcelle afin d'optimiser l'accès aux vues en cohérence avec les potentialités et contraintes du patrimoine naturel et bâti identifiées dans l'analyse de site.</p>	<p>P</p>	

<p>1.2.4. Assurer des espaces extérieurs sains</p> <p>Aménagement de la parcelle en prenant en compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> -les risques de pollution des espaces extérieurs ou de nuisances olfactives (rejets d'air vicié, parkings, systèmes techniques extérieurs, etc.). -les espèces végétales choisies dans un souci d'impact sanitaire minimal sur la parcelle en minimisant les espèces allergènes et toxiques. <p>Réalisation d'une étude spécifique sur l'aménagement paysager du projet et l'impact du potentiel allergisant des essences plantées.</p>	<p>B</p> <p>TP</p>	<p>2</p>
<p>1.2.5. Assurer un éclairage extérieur nocturne suffisant</p> <p>Aménagement de la parcelle assurant un éclairage extérieur optimal en fonction des espaces et des activités.</p> <p>Optimiser les sensations de confort et de sécurité (niveau d'éclairage suffisant) pour les entrées, les accès, les zones de stationnements (VL, Vélo), les zones de circulation reliant les bâtiments aux stationnements, les zones de tri des déchets et de livraison, les zones à faible luminosité naturelle ou sensibles du point de vue de la sécurité.</p> <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes.</p>	<p>B</p>	

1.3. Impacts du bâtiment sur le voisinage

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>1.3.1. Assurer le droit au soleil et à la lumière naturelle des riverains</p> <p>A partir de l'analyse de site, identification de l'état existant et dispositions prises pour optimiser le droit au soleil et à la lumière des riverains au regard de la situation de l'existant, notamment en travaillant sur la durée d'ensoleillement et sur les effets de masques de l'implantation du projet sur les bâtiments voisins, conformément à la réglementation.</p> <p>Amélioration de l'état existant</p>	<p>B</p> <p>TP</p>	<p>2</p>
<p>1.3.2. Assurer le droit au calme des riverains</p> <p>Relativement aux bruits des espaces extérieurs, intérieurs et aux bruits d'équipements</p> <p>Dans le but d'assurer le respect de la réglementation en termes d'émergences lors de l'exploitation future, localisation adéquate :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des espaces extérieurs bruyants (activités, entrées, voiries, livraisons, déchets, etc.) pour minimiser la gêne sur les riverains. - des équipements et des locaux émetteurs [C], [D] afin de limiter la propagation des bruits d'équipement hors des limites du site (le jour et la nuit). 	<p>B</p>	
<p>1.3.3. Assurer le droit aux vues des riverains</p> <p>Dispositions prises pour optimiser le droit aux vues des riverains au regard de la situation de l'existant.</p> <p>Les vues accessibles par les riverains ne sont pas affectées défavorablement par le projet, sans être forcément améliorées, conformément à la réglementation en termes de surfaces d'espaces verts et de masques.</p> <p>Amélioration de l'état existant. Le projet améliore les vues accessibles aux riverains, en satisfaisant à au moins une des conditions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - aménager des espaces paysagers de surfaces et de visibilité plus importants que l'existant, - végétaliser le bâti, - diminuer les masques. 	<p>B</p> <p>TP</p>	<p>2</p>
<p>1.3.4. Assurer le droit à la qualité sanitaire des espaces pour les riverains</p> <p>Idem niveau Base de la préoccupation 1.2.4, appliquée aux riverains.</p> <p>Idem niveau TP de la préoccupation 1.2.4, appliquée aux riverains.</p>	<p>B</p> <p>TP</p>	<p>2</p>

CHOIX INTEGRE DES PRODUITS, SYSTEMES ET PROCEDES DE CONSTRUCTION



STRUCTURE DE LA CIBLE 2



- 2.1. Choix constructifs pour la durabilité et l'adaptabilité de l'ouvrage
- 2.2. Choix constructifs pour la facilité d'entretien et la maintenance de l'ouvrage
- 2.3. Choix des produits de construction afin de limiter les impacts environnementaux de l'ouvrage
- 2.4. Choix des produits de construction afin de limiter les impacts sanitaires de l'ouvrage

EVALUATION DE LA CIBLE 2

CIBLE 2	EVALUATION
BASE	Toutes les préoccupations niveau B satisfaites
PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites
TRES PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites + ≥ 35% des POINTS <u>APPLICABLES</u> Dont 2 POINTS parmi les POINTS OBLIGATOIRES de la sous-cible 2.3 Et 3 POINTS parmi les POINTS OBLIGATOIRES de la sous-cible 2.4
	NOMBRE DE POINTS TOTAL SUR LA CIBLE
	40

<p>2.1.3. Adapter les choix constructifs aux durées de vie de l'ouvrage</p> <p>Adéquation de la durée de vie des produits, systèmes et procédés de GROS ŒUVRE avec la durée de vie du bâtiment Note justificative démontrant que les choix effectués sont en adéquation avec la durée de vie souhaitée de l'ouvrage.</p> <p>Adéquation de la durée de vie des produits, systèmes et procédés de GROS ŒUVRE ET DE SECOND ŒUVRE en fonction de leurs usages avec les durées de vie du bâtiment. Note justificative démontrant que les choix effectués sont en adéquation avec les durées de vie établies en 2.1.1.</p>	<p>B</p> <p>P</p>	
<p>2.1.4. Démontabilité / séparabilité des produits, systèmes et procédés de construction en vue de la gestion optimale de leur fin de vie dans le cadre du projet</p> <p>En cohérence avec la réflexion menée en 2.1.2, réflexion sur la séparabilité des produits de second œuvre facilitant une gestion environnementale optimale de leur fin de vie dans le cadre du projet. Note justificative démontrant que cette réflexion a été menée et que certains produits sont séparables.</p> <p>Les procédés constructifs permettent la séparation maximale des produits en vue d'une gestion environnementale optimale de leur fin de vie dans le cadre du projet.</p>	<p>P</p> <p>TP</p>	<p>4</p>

2.3. Choix des produits de construction afin de limiter les impacts environnementaux de l'ouvrage

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>2.3.1. Connaître la contribution des produits de construction aux impacts environnementaux</p> <p>Connaissance des indicateurs d'impact environnementaux des produits de construction, selon la norme NF P01-010 [A] ou une norme européenne équivalente :</p> <p>§ Pour au minimum 50% des éléments d'au moins deux familles de produits <u>de second œuvre</u> ET une famille de produits <u>de gros œuvre</u> et/ou de voirie ET deux familles de produits pour <u>les bassins</u></p> <p>§ Pour au minimum 50% des éléments d'au moins quatre familles de produits <u>de second œuvre</u> ET deux familles de produits de gros œuvre et/ou de voirie ET trois familles de produits pour <u>les bassins</u></p> <p>§ Pour au minimum 80% des éléments d'au moins quatre familles de produits <u>de second œuvre</u> ET deux familles de produits de gros œuvre et/ou de voirie ET quatre familles de produits pour <u>les bassins</u></p> <p>§ Pour au minimum 80% des éléments de toutes les familles de produits (<u>gros œuvre et/ou voirie et second œuvre et bassin</u>)</p> <p>§ Pour 100% des éléments de toutes les familles de produits (<u>gros œuvre, voirie et second œuvre et bassin</u>).</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p> <p>TP</p> <p>TP</p>	<p>2</p> <p>4</p> <p>6</p>
<p>2.3.2. Choisir les produits de construction pour limiter les impacts environnementaux à l'échelle de l'ouvrage</p> <p>Utilisation à minima des connaissances des éléments retenus en 2.3.1 :</p> <p>Calculer les impacts environnementaux globaux à l'échelle de l'ouvrage selon la norme XP P 01-020-3 [B] ou une norme européenne équivalente :</p> <p>Différents scénarii de contribution des produits aux impacts à l'échelle de l'ouvrage ont été étudiés-selon la norme XP P 01-020-3 [B] ou une norme européenne équivalente pour le gros œuvre et le bassin OU pour le second œuvre : Prise en compte de ces scénarii dans le choix des produits et des principes constructifs mis en œuvre.</p> <p>Différents scénarii de contribution des produits aux impacts à l'échelle de l'ouvrage ont été étudiés selon la norme XP P 01-020-3 [B] ou une norme européenne équivalente pour le gros œuvre, le bassin ET pour le second-œuvre : Prise en compte de ces scénarii dans le choix des matériaux et des principes constructifs mis en œuvre.</p>	<p>P</p> <p>TP</p>	<p>2</p>

<p>2.3.3. Utiliser des matériaux et des produits permettant un approvisionnement de chantier le moins polluant en CO₂</p> <p>A minima pour les produits étudiés en 2.3.1, définition d'une stratégie de transport du lieu de production, transformation, ou extraction sur le chantier en privilégiant les filières les moins polluantes, permettant de limiter les émissions de CO₂.</p>	<p>TP</p>	<p>1</p>
<p>2.3.4. Mettre en œuvre un volume minimum de bois</p> <p>Mettre en œuvre a minima le volume réglementaire de bois [C].</p> <p>Mettre en œuvre a minima un volume de bois certifié FSC ou PEFC de 30dm³/m²_{SHON}</p> <p>Le bois utilisé a minima pour la structure et/ou les éléments d'enveloppe hors menuiseries est certifié FSC ou PEFC.</p>	<p>B</p> <p>TP</p> <p>TP</p>	<p></p> <p>1</p> <p>1</p>

2.4. Choix des produits de construction afin de limiter les impacts sanitaires

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>2.4.1. Connaître l'impact sanitaire des produits de construction vis-à-vis de la qualité d'air intérieur</p> <p>Parmi les matériaux de l'ouvrage <u>en contact avec l'air intérieur</u> :</p> <p>Respect des exigences de l'Arrêté du 30 avril 2009 [D].</p> <p>ET Connaissance des émissions de COVT et formaldéhyde pour au moins 50% des produits en contact direct avec l'air intérieur (en surface), hors peintures et vernis,</p> <p>ET Les teneurs en COV pour les peintures et vernis d'intérieur sont connues et respectent les conditions de l'Annexe II – Tableau A – Phase II de [E].</p> <p>Connaissance des émissions de COVT et formaldéhyde pour au moins 80% des produits en contact direct avec l'air intérieur (en surface).</p> <p>Connaissance des émissions de COVT et formaldéhyde pour 100% des produits en contact direct avec l'air intérieur (en surface).</p> <hr/> <p>Pour 100% des surfaces en contact avec l'air intérieur, connaissance brute des émissions de substances CMR 1 et 2 intentionnellement introduites dans le procédé de fabrication ou naturellement présentes dans les matières premières utilisées dans les produits, présentes à plus de 0,1% en masse, et susceptibles de migrer.</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p> <p>TP</p>	<p>3</p> <p>1</p>

<p>2.4.2. Choisir les produits de construction pour limiter les impacts sanitaires de l'ouvrage</p> <p>Prise en compte des impacts sanitaires (cf. ci-dessus : émissions de COVT et de formaldéhyde) dans le choix des produits en contact avec l'air intérieur ET Sur le pourcentage de produits considéré en 2.4.1, les produits constituant les surfaces sols/murs/plafond en contact avec l'air intérieur respectent les seuils d'émission de COVT, formaldéhyde suivants :</p> <p>COVT et Formaldéhyde : § COVT : Classe B (ou < 2000 µg/m³) ET/OU § Formaldéhyde : Classe B (ou <120 µg/m³)</p> <p>COVT : § Classe A (ou < 1500 µg/m³) § Classe A+ (ou < 1000 µg/m³)</p> <p>Formaldéhyde : § Classe A (ou < 60 µg/m³) § Classe A+ (ou < 10 µg/m³)</p>	<p>P</p> <p>TP TP</p> <p>TP TP</p>	<p>1 3</p> <p>1 3</p>
<p>2.4.3. Limiter la pollution par les éventuels traitements des bois</p> <p>Les bois éventuellement mis en œuvre respectent :</p> <p>L'arrêté du 2 juin 2003 [F].</p> <p>Et sont :</p> <p>§ d'essence naturellement durable, sans traitement préventif, pour la classe de risque concernée OU § traités par un produit certifié CTB P+ adapté à la classe de risque</p>	<p>B</p> <p>P</p>	

CHANTIER A FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL



STRUCTURE DE LA CIBLE 3



- 3.1 Optimisation de la gestion des déchets de chantier
- 3.2 Limitation des nuisances et des pollutions sur le chantier
- 3.3 Limitation des consommations de ressource sur le chantier

EVALUATION DE LA CIBLE 3

CIBLE 3	EVALUATION
BASE	Toutes les préoccupations niveau B satisfaites
PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites
TRES PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites + ≥ 40% des POINTS APPLICABLES Dont 6 POINTS parmi les POINTS OBLIGATOIRES
	NOMBRE DE POINTS TOTAL SUR LA CIBLE
	30

3.3. Limitation des consommations de ressources sur le chantier

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>3.3.1. Réduire les consommations d'énergie sur le chantier</p> <p>Suivre les consommations d'énergie pendant le chantier</p> <p>Dispositions prises pour adopter une stratégie de réduction des consommations d'énergie pendant le chantier. Dispositions justifiées et satisfaisantes</p> <p>ET</p> <p>Dispositions prises en cas de surconsommation décelée</p> <hr/> <p>Pour les chantiers d'une durée supérieure à 24 mois :</p> <p>Mise en œuvre d'installations de chantier respectant la Règlementation Thermique en vigueur.</p>	<p>B</p> <p>TP</p> <p>B</p>	<p>2</p>
<p>3.3.2. Réduire les consommations d'eau sur le chantier</p> <p>Suivre les consommations d'eau pendant le chantier</p> <p>Dispositions prises pour adopter une stratégie de réduction des consommations d'eau pendant le chantier. Dispositions justifiées et satisfaisantes</p> <p>ET</p> <p>Dispositions prises en cas de surconsommation décelée</p>	<p>B</p> <p>TP</p>	<p>2</p>
<p>3.3.3. Faciliter la réutilisation sur site des terres excavées</p> <p>Dispositions prises pour réutiliser sur site les terres excavées lors des terrassements du chantier et éviter ainsi leur évacuation hors du chantier. Dispositions justifiées et satisfaisantes.</p> <p>ET</p> <p>Justification d'un bilan neutre en termes de terres enlevées/restituées</p>	<p>TP</p>	<p>3</p>

GESTION DE L'ENERGIE

4

STRUCTURE DE LA CIBLE 4



- 4.1. Réduction de la demande énergétique par la conception architecturale
- 4.2. Réduction de la consommation d'énergie primaire
- 4.3. Réduction des émissions de polluants dans l'atmosphère

EVALUATION DE LA CIBLE 4

CIBLE 4	EVALUATION
BASE	Toutes les préoccupations niveau B satisfaites
PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites
TRES PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites + ≥ 35% des POINTS APPLICABLES Dont les POINTS OBLIGATOIRES .
	NOMBRE DE POINTS TOTAL SUR LA CIBLE
	25

TABLEAUX D'ÉVALUATION DE LA CIBLE 4

4.1. Réduction de la demande énergétique par la conception architecturale

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>4.1.1. Améliorer l'aptitude de l'enveloppe à limiter les déperditions</p> <p>Pour les locaux ou parties de bâtiment soumis à la réglementation thermique :</p> <p>Expression de la valeur absolue du coefficient $U_{bât}$ ou BBIO, calculé selon la Réglementation Thermique vigueur (respectivement RT2005 [A] et [B] ou RT2012 [C] et [D]).</p> <ul style="list-style-type: none"> · $U_{bât} < U_{bât,max}$ <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> · $BBIO < BBIO_{max}$ 	B	2
<p>Pour les espaces chauffés et non soumis à la réglementation thermique :</p> <p>Expression pour les parois opaques verticales et horizontales, du coefficient $U_{moyen\ opaques}$, valeur moyenne pondérée par les surfaces opaques des coefficients $U_{paroi\ opaques}$ élémentaires, calculés selon les règles Th-bat de la réglementation thermique 2005 [A].</p> <p>Respect du coefficient $U_{moyen\ opaque}$ tel que :</p> <ul style="list-style-type: none"> § $U_{p\ moyen\ opaque} < 0,40\ W/m^2K$ § $U_{p\ moyen\ opaque} < 0,30\ W/m^2K$ § $U_{p\ moyen\ opaque} < 0,20\ W/m^2K$ 	B P TP	
<p>Expression pour les parois vitrées verticales et horizontales, du coefficient $U_{moyen\ vitré}$, valeur moyenne pondérée par les surfaces vitrées des coefficients $U_{paroi\ vitrées}$ élémentaires, calculés selon les règles Th-bat de la réglementation thermique 2005.</p> <p>Respect du coefficient $U_{moyen\ vitré}$ tel que :</p> <ul style="list-style-type: none"> § $U_{w\ moyen\ vitré} < 2\ W/m^2K$ § $U_{w\ moyen\ vitré} < 1,6\ W/m^2K$ § $U_{w\ moyen\ vitré} < 1,2\ W/m^2K$ 	B P TP	2
<p>Respect du coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons horizontales entre les planchers hauts et bas et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé et les liaisons verticales, Ψ_{moyen}, n'excède pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> § $\Psi_{moyen} < 0,5\ W/(m.K)$ 	TP	2
<p>Expression pour les parois verticales et horizontales du/des bassins du coefficient $U_{moyen\ bassin}$</p>	P	
<p><i>Expression du BBIO calculé selon les règles de calcul TH-BCE de la réglementation thermique 2012.</i></p>	TP	

<p>4.1.2. Améliorer l'aptitude du bâtiment à réduire ses besoins énergétiques, en été comme en hiver</p> <p>Expression de la valeur absolue des besoins énergétiques : ($B_{\text{chauffage}}$, B_{froid}, $B_{\text{éclairage}}$)</p> <p>Justification de la conception bioclimatique (Volumétrie, plan masse, orientation des surfaces vitrées, composants bioclimatiques, espaces tampons, ventilation naturelle) en fonction du contexte, et de l'activité dans les locaux.</p>	<p>B</p> <p>P</p>	
<p>4.1.3. Améliorer la perméabilité à l'air de l'enveloppe</p> <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes mises en œuvre pour limiter les défauts d'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment. Fournir un carnet de détails des éléments du projet sensibles à l'étanchéité à l'air.</p> <p>Expression de la valeur cible de l'indice de perméabilité à l'air Q_{4Pa_surf} de l'enveloppe du bâtiment ($m^3/(h.m^2)$)</p> <p>Performance de perméabilité à l'air de l'enveloppe atteinte :</p> <p>$\S Q_{4Pa_surf} \leq 3 m^3/(h.m^2)$</p>	<p>P</p> <p>TP</p>	<p>3</p>

4.2. Réduction de la consommation d'énergie primaire

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>4.2.1. Réduire la consommation d'énergie primaire due au chauffage, au refroidissement, à l'éclairage, à l'ECS, à la ventilation, aux auxiliaires de fonctionnement au chauffage et au traitement de l'air et de l'eau de bassin</p> <p>Pour les locaux ou parties de bâtiment soumis à la réglementation thermique :</p> <p>Expression de la valeur absolue du coefficient de consommation conventionnelle d'énergie primaire C_{ep} (en kWh-ep/an et kWh_{ep}/an.m²SHON) calculé selon la réglementation thermique en vigueur (RT2005 [A] et [B] ou RT2012 [C] et [D]) et détail par poste énergétique.</p> <ul style="list-style-type: none"> · $C_{ep} \leq 0,5 C_{ep_{réf}}$ <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> · $C_{ep} \leq 0,9 C_{ep_{max}}$ <hr/> <p>Pour les espaces chauffés et non soumis à la réglementation thermique :</p> <p>Réalisation d'une simulation thermique dynamique et expression des consommations en énergie primaire et finale pour chacun des postes ci-dessous.</p> <p>ET</p> <p>Choix des solutions techniques et constructives en adéquation avec les résultats obtenus à l'aide du calcul de simulation thermique dynamique.</p> <p>Relativement au bâtiment :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Chauffage · Refroidissement · Eclairage artificiel · Eau chaude sanitaire · Ventilation et traitement de l'air intérieur · Auxiliaires <p>Relativement aux bassins :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Chauffage de l'eau · Traitement de l'eau · Eclairage des bassins · Auxiliaires <p>Mise en œuvre de circulateurs à vitesse variable relativement aux réseaux de traitement de l'eau chaude sanitaire, de l'eau de(s) bassin(s) ET du traitement de l'air.</p> <p>Mise en œuvre d'un échangeur permettant la récupération de chaleur sur l'air extrait :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Efficacité de l'échangeur $\geq 40\%$ · Efficacité de l'échangeur $\geq 65\%$ <p>Mise en œuvre d'un calorifugeage des gaines de ventilations dans les locaux techniques et les locaux non chauffés.</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>P</p> <p>P</p> <p>P</p> <p>TP</p> <p>TP</p> <p>TP</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

⁽¹⁾ Les niveaux d'éclairage en lux pour chacun de ces espaces seront justifiés en fonction des activités exercées dans ces locaux.

<p>4.2.5. Limiter la puissance pour la déshumidification</p> <p>Limitation de la puissance moyenne pour la déshumidification et expression de la valeur du COP global de l'installation.</p> <p>Performance atteinte :</p> <ul style="list-style-type: none"> § COP > 2,80 § COP > 3,10 	<p>B</p> <p>P TP</p>	<p>2</p>
<p>4.2.6. Limiter les consommations pour le chauffage de l'eau de bassin</p> <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes prises pour limiter les consommations d'eau rejetée dues au renouvellement d'eau des bassins.</p> <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes prises pour permettre la récupération des calories sur l'eau rejetée des douches et/ou des bassins.</p>	<p>B</p> <p>TP</p>	<p>2</p>

4.3. Réduction des émissions de polluants dans l'atmosphère

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>4.3.1. Quantités d'équivalent CO₂ générées par l'utilisation de l'énergie</p> <p>Calcul des quantités de CO₂ (eq-CO₂) générées pour le bâtiment par l'utilisation de l'énergie sur les postes pris en compte dans la réglementation thermique.</p> <p>Justification que le choix énergétique (calcul des quantités de CO₂ (eq-CO₂) générées pour différentes variantes énergétiques) correspond au meilleur compromis au regard de ces émissions de CO₂ et des objectifs environnementaux du maître d'ouvrage.</p>	<p>B</p> <p>P</p>	
<p>4.3.2. Quantités d'équivalent SO₂ générées par l'utilisation de l'énergie</p> <p>Calcul des quantités de SO₂ (eq-SO₂) générées pour le bâtiment par l'utilisation de l'énergie sur les postes soumis à la réglementation thermique en vigueur.</p> <p>Justification que le choix énergétique (étude de plusieurs variantes énergétiques) correspond au meilleur compromis au regard de ces émissions de SO₂ et des objectifs environnementaux du maître d'ouvrage.</p>	<p>B</p> <p>P</p>	
<p>4.3.3. Quantités de déchets radioactifs générées par l'utilisation de l'électricité du réseau</p> <p>Calcul des quantités de déchets radioactifs générées pour le bâtiment par l'utilisation de l'énergie sur les postes soumis à la réglementation thermique en vigueur.</p> <p>Justification que le choix énergétique (étude de plusieurs variantes énergétiques) correspond au meilleur compromis au regard de ces quantités de déchets radioactifs et des objectifs environnementaux du maître d'ouvrage.</p>	<p>B</p> <p>P</p>	
<p>4.3.4. Impact sur la couche d'ozone</p> <p>Choix d'équipements énergétiques utilisant des composants à ODP nul.</p>	<p>TP</p>	<p>2</p>

GESTION DE L'EAU

5

STRUCTURE DE LA CIBLE 5



- 5.1 Réduction de la consommation d'eau potable
- 5.2 Gestion des eaux pluviales à la parcelle
- 5.3 Gestion des eaux usées

EVALUATION DE LA CIBLE 5

CIBLE 5	EVALUATION
BASE	Toutes les préoccupations niveau B satisfaites
PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites
TRES PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites + ≥ 30% des POINTS APPLICABLES Dont les POINTS OBLIGATOIRES
	NOMBRE DE POINTS TOTAL SUR LA CIBLE
	40

GESTION DES DECHETS D'ACTIVITE



STRUCTURE DE LA CIBLE 6



- 6.1. Optimisation de la valorisation des déchets d'activité
- 6.2. Qualité du système de gestion des déchets d'activité

EVALUATION DE LA CIBLE 6

CIBLE 6	EVALUATION
BASE	Toutes les préoccupations niveau B satisfaites
PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites
TRES PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites + ≥ 60% des POINTS APPLICABLES
	NOMBRE DE POINTS TOTAL SUR LA CIBLE
	10


6.2. Qualité du système de gestion des déchets d'activité

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>6.2.1. Favoriser le tri des déchets à la source dans les locaux où des déchets sont produits</p> <p>Dispositions architecturales prises, en lien avec les déchets produits et le choix des filières établi en 6.1.1 pour favoriser le tri à la source :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des déchets soumis à des dispositions réglementaires concernant le tri - des autres déchets sur les espaces dans lesquels le tri à la source est un enjeu (les identifier au préalable) <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes.</p>	<p>B</p> <p>P</p>	
<p>6.2.2. Dimensionnement adéquat des locaux/zones déchets *</p> <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes pour garantir un stockage adéquat des déchets avant enlèvement en veillant à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concevoir des locaux et/ou zones déchets adapté(e)s au contexte de l'opération et dimensionné(e)s en conséquence (surface en m²). Justifier le dimensionnement en fonction des quantités estimées et du choix des filières établi en 6.1.1 - Favoriser la collecte et le regroupement spécifique des déchets soumis à une réglementation particulière concernant le stockage par des dispositions architecturales adéquates <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes pour optimiser l'ergonomie des zones/locaux déchets et faciliter les opérations de collecte et la maniabilité des déchets.</p> <p>Optimisation du dimensionnement des locaux et/ou zones déchets en tenant compte des évolutions prévisibles du système de gestion des déchets d'activité.</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p>	<p>3</p>
<p>6.2.3. Garantir l'hygiène des locaux/zones déchets</p> <p>Mise en place de moyens de nettoyage des locaux, zones et équipements où sont stockés les déchets (arrivée d'eau et siphon d'évacuation) ET justifier les conditions de ventilation (en conformité avec la réglementation).</p> <p><u>En cas de zones déchets extérieures</u>, dispositions prises pour garantir la protection au vent et à la pluie des zones extérieures éventuelles.</p>	<p>B</p>	

MAINTENANCE, PERENNITE DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES



STRUCTURE DE LA CIBLE 7



- 7.1. Optimiser la conception de l'ouvrage pour un entretien et une maintenance simplifiés des systèmes
- 7.2. Conception de l'ouvrage pour le suivi et le contrôle des consommations
- 7.3. Conception de l'ouvrage pour le suivi et le contrôle des performances des systèmes et des conditions de confort

EVALUATION DE LA CIBLE 7

CIBLE 7	EVALUATION
BASE	Toutes les préoccupations niveau B satisfaites
PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites
TRES PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites + ≥ 60% des POINTS APPLICABLES
NOMBRE DE POINTS TOTAL SUR LA CIBLE	
40	

***Attention, le choix des points à obtenir sur cette cible doit se faire en cohérence avec le projet et le profil environnemental global de l'opération, notamment :**

- Si la cible 4 est au niveau TP, **3 POINTS** au moins doivent être obtenus sur la préoccupation 7.2.1.
- Si la cible 5 est au niveau TP, **3 POINTS** au moins doivent être obtenus sur la préoccupation 7.2.2.
- Si la cible 8 et/ou la cible 11 et/ou la cible 13 est (sont) au niveau TP, **6 POINTS** au moins doivent être obtenus sur les exigences en lien avec le CVC (systèmes de chauffage/rafraîchissement/ventilation ou lot « CVC »).
- Si la cible 14 est au niveau TP, **2 POINTS** au moins doivent être obtenus sur les exigences en lien avec les systèmes de gestion de l'eau.

<p>Terminaux</p> <p>Relativement à tous les systèmes techniques, accès conforme au Code du Travail et dimensionnement adéquat du moyen d'accès pour tous les terminaux des équipements dans 100% des locaux autres que le(s) hall(s) de bassin</p> <p>Accès possible (sans installation d'équipements mobiles lourds) et dimensionnement adéquat du moyen d'accès dans le(s) hall(s) de bassin, relativement aux terminaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - De CVC, - Du système d'éclairage, <hr/> <p>Organes de réglage</p> <p>Dispositions architecturales et techniques permettant un accès aisé aux organes de réglage pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les systèmes de CVC, - Les systèmes de gestion de l'eau (autres que les systèmes de traitement d'eau des bassins) <p>Dispositions architecturales et techniques permettant l'accès aux organes de réglage des équipements a minima pour un type de système, sans gêner les occupants dans les locaux à occupation autre que passagère (vestiaires notamment)</p> <p>OU Les terminaux ne nécessitent pas d'intervention de maintenance régulière</p>	<p>B</p> <p>TP TP</p> <p>TP TP</p> <p>TP</p>	<p>2 2</p> <p>2 2</p> <p>2</p>
<p>7.1.2. Faciliter la planification et la traçabilité des opérations de maintenance</p> <p>Mise en place d'un <u>plan de formation</u> du personnel d'entretien de l'équipement, adaptée aux matériaux mis en place. Elaboration d'un protocole de nettoyage adapté au contexte de l'équipement.</p> <hr/> <p>Une personne qualifiée/compétente pour l'exploitation est impliquée dès la programmation de l'ouvrage et les choix de conception intègrent les exigences de maintenance</p> <p>Le(s) futur(s) exploitant(s) technique(s) et fonctionnel(s) est(sont) impliqué(s) dès le début de la conception de l'ouvrage</p> <p>ET Les conditions d'exploitation et de maintenance sont intégrées aux choix de conception</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p>	<p>3</p>
<p>7.1.3. Prendre en compte la simplicité de maintenance pour les éléments ludiques</p> <p><u>En cas d'ajout d'éléments décoratifs ou ludiques</u>, prendre en compte la simplicité de maintenance dans les choix de conception.</p>	<p>B</p>	

7.2. Conception de l'ouvrage pour le suivi et le contrôle des consommations

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>7.2.1. Mettre à disposition des moyens de comptage pour le suivi des consommations d'énergie</p> <p>Justifier une arborescence de comptage qui permette un suivi des énergies adapté au contexte de l'opération.</p> <p>ET Mise en place de dispositifs de comptage permettant le suivi des consommations d'énergie selon l'arborescence définie, a minima par <u>type d'énergie</u> (électrique, fluide chaud, fluide froid)</p> <p>ET Respect des dispositions réglementaires [A] ou [B] pour le comptage de l'énergie</p> <p>A partir du schéma de comptage « de base », pour les compteurs qui s'y prêtent, mise en œuvre d'une arborescence de sous comptage permettant le suivi spécifique des consommations d'énergie par zone géographique et/ou par activité et/ou système technique lié au traitement d'eau (pompes, etc.). et/ou système énergétique et/ou système d'animations d'eau via :</p> <p>§ Un premier niveau de sous comptage, § Deux niveaux de sous comptage.</p> <hr/> <p>Archivage des suivis de consommation d'énergie</p> <p>Présence d'un système automatique permettant le suivi des consommations avec archivage des valeurs et possibilité d'établir des historiques, statistiques, analyses a minima sur les compteurs identifiés comme étant les plus significatifs.</p>	<p>B</p> <p>P TP</p> <p>P</p>	<p>3</p>

<p>7.2.2. Mettre à disposition des moyens de comptage pour le suivi des consommations d'eau</p> <p>Justifier une arborescence de comptage qui permette un suivi des consommations d'eau adapté au contexte de l'opération.</p> <p>ET En fonction de l'arborescence définie, mise en place de dispositifs de comptage permettant le suivi des consommations d'eau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour chaque poste principal de consommation d'eau (eau des bassins, ECS, arrosage, sanitaires) - et par circuit de filtration <p>A partir du schéma de comptage « de base », pour les postes qui se prêtent au sous comptage, mise en œuvre d'une arborescence de sous comptage permettant le suivi spécifique des consommations d'eau par zone géographique et/ou usage et/ou système de gestion de l'eau via:</p> <ul style="list-style-type: none"> § Un premier niveau de sous comptage, dont le comptage spécifique des eaux de lavage des sols et de l'alimentation des douches § Un deuxième niveau de sous comptage, <p>Mise en place de moyens de comptage spécifique des eaux récupérées et des eaux de rejets (notamment issues des alimentations ci-dessus)</p> <hr/> <p>Archivage des suivis des consommations d'eau</p> <p>Présence d'un système automatique permettant le suivi des consommations avec archivage des valeurs et possibilité d'établir des historiques, statistiques, analyses. a minima sur les compteurs identifiés comme étant les plus significatifs.</p> <p>ET Affichage du renouvellement d'eau par baigneur</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p> <p>TP</p> <p>P</p>	<p>3</p> <p>2</p>
<p>7.2.3. Mettre à disposition des moyens de comptage de la fréquentation de l'établissement</p> <p>Dispositions prises pour assurer le comptage instantané des baigneurs avec cumul journalier</p>	<p>B</p>	

7.3. Conception de l'ouvrage pour le suivi et le contrôle des performances des systèmes et des conditions de confort

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>7.3.1. Mettre à disposition les moyens pour le suivi des paramètres de confort</p> <p>Espaces soumis à la réglementation thermique Pour tous les systèmes de production de l'ouvrage, dispositions répondant aux conditions de la Réglementation Thermique en vigueur [A] et [B] pour la programmation des paramètres de confort (températures, débits, etc.) et du temps de fonctionnement des équipements</p> <hr/> <p>Contrôle des systèmes de chauffage et de refroidissement</p> <p>Possibilité de réguler différentes températures de consigne secteur par secteur (a minima hall(s) de bassin, vestiaires, hall d'entrée, administration et zones techniques) et l'hygrométrie dans le(s) hall(s) de bassin.</p> <p>Idem avec contrôle de l'hygrométrie dans certains secteurs autres que hall(s) de bassin (hors locaux techniques)</p> <p>Possibilité de contrôle et de pilotage centralisé des températures (prenant en compte la fréquentation et la température extérieure) et de l'hygrométrie (dans les zones concernées):</p> <ul style="list-style-type: none"> § Secteur par secteur. Justifier le découpage par secteur mis en place. § Local par local. <hr/> <p>Contrôle des systèmes de ventilation</p> <p>Fonctionnement de la ventilation secteur par secteur : a minima vestiaires, hall d'entrée, administration, zones technique ET hall de bassin en lien avec les conditions d'hygrométrie</p> <p>Possibilité de contrôle et de pilotage centralisé des débits (prenant en compte la fréquentation et la température extérieure):</p> <ul style="list-style-type: none"> § Secteur par secteur. Justifier le découpage par secteur mis en place. <hr/> <p>Contrôle des systèmes d'éclairage artificiel</p> <p>Mise en place de moyens de contrôle et de gestion de l'éclairage artificiel zone par zone en fonction de l'éclairage naturel.</p> <p>Dispositions prises pour la gestion de la temporisation de l'éclairage extérieur.</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>TP</p> <p>TP</p> <p>TP</p> <p>B</p> <p>TP</p> <p>TP</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>1</p>

CONFORT HYGROTHERMIQUE

8

STRUCTURE DE LA CIBLE 8



- 8.1. Dispositions architecturales visant à optimiser le confort hygrothermique en hiver et en été
- 8.2. Création de conditions de confort hygrothermique en hiver
- 8.3. Création de conditions de confort hygrothermique en été dans les locaux n'ayant pas recours à un système de refroidissement
- 8.4. Création de conditions de confort hygrothermique en été dans les locaux ayant recours à un système de refroidissement

EVALUATION DE LA CIBLE 8

CIBLE 4	EVALUATION
BASE	Toutes les préoccupations niveau B satisfaites
PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites
TRES PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites + ≥ 50% des POINTS APPLICABLES Dont les <u>POINTS OBLIGATOIRES</u>
	NOMBRE DE POINTS TOTAL SUR LA CIBLE
	35

* Le choix des points pour les critères TP doit être cohérent avec la priorité donnée entre confort d'hiver et confort d'été, et en fonction du traitement du confort dans les différents types de locaux.

TABLEAUX D'ÉVALUATION DE LA CIBLE 8

8.1. Dispositions architecturales visant à optimiser le confort hygrothermique, en hiver comme en été

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>8.1.1. Prendre en compte le potentiel climatique du site</p> <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes prises pour gérer de manière optimale le soleil.</p> <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes prises pour gérer de manière optimale les caractéristiques aérauliques du site.</p>	<p>B</p> <p>TP</p>	<p>5</p>
<p>8.1.2. Regrouper les locaux à besoin hygrothermique homogène</p> <p>Organisation spatiale des espaces en fonction de leurs besoins hygrothermiques et de la conception du bâtiment.</p> <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes.</p>	<p>B</p>	
<p>8.1.3. Maitriser les risques d'inconfort</p> <p>Identification des espaces sensibles à l'inconfort</p> <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes pour limiter les risques d'inconfort dans les espaces sensibles (préalablement identifiés)</p>	<p>B</p> <p>P</p>	

8.2. Création de conditions de confort hygrothermique en hiver

Critère d'évaluation	Performance							
	Niveau	Points en TP						
<p>8.2.1. Définir / obtenir un niveau adéquat de température et d'humidité relative dans les espaces</p> <p>Définition de couples température/humidité relative de consigne adaptés aux différents types espaces</p> <p>Définition des espaces où l'effet de paroi froide est un enjeu et expression de la température résultante pour ces espaces.</p> <p>Dispositions prises pour contrôler les effets de stratification et/ou de paroi froide pour les espaces où c'est un enjeu.</p> <p>ET Dispositions justifiées et satisfaisantes</p> <p>Mise en place d'une campagne d'enregistrement de couples température/humidité relative pendant la garantie de bon fonctionnement pour les espaces mitoyens ouverts à consignes différentes.</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p> <p>TP</p>	<p>2</p> <p>3</p>						
<p>8.2.2. Assurer la stabilité des températures et de l'humidité relative en période d'occupation</p> <p>Présence d'un dispositif de régulation permettant d'assurer la stabilité de la température et de l'hygrométrie</p> <p>Pour chaque espace, identification des scénarii de variations d'apport hygrothermique problématiques.</p> <p>ET Réduction des temps de réponse des systèmes</p> <p>Présence d'un dispositif automatique de régulation permettant d'anticiper les variations d'apports internes afin de garantir une stabilité de la température et de l'hygrométrie</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p>	<p>2</p>						
<p>8.2.3. Assurer une vitesse d'air ne nuisant pas au confort</p> <p>Présence de systèmes de ventilation spécifiques assurant des vitesses d'air maximales au niveau des zones d'occupation des différents types d'espaces :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Espaces pieds nus Hall(s) de bassin Vestiaires</td> <td>Espaces pieds chaussés</td> </tr> <tr> <td>$V \leq 0,15$ m/s</td> <td>$V \leq 0,20$ m/s</td> </tr> <tr> <td>$V \leq 0,10$ m/s</td> <td>$V \leq 0,15$ m/s</td> </tr> </table> <p>Dispositions prises pour limiter les courants d'air froid dans les zones « pieds nus ».</p>	Espaces pieds nus Hall(s) de bassin Vestiaires	Espaces pieds chaussés	$V \leq 0,15$ m/s	$V \leq 0,20$ m/s	$V \leq 0,10$ m/s	$V \leq 0,15$ m/s	<p>P</p> <p>TP</p> <p>B</p>	<p>3</p>
Espaces pieds nus Hall(s) de bassin Vestiaires	Espaces pieds chaussés							
$V \leq 0,15$ m/s	$V \leq 0,20$ m/s							
$V \leq 0,10$ m/s	$V \leq 0,15$ m/s							

8.4. Création de conditions de confort hygrothermique d'été dans les locaux ayant recours à un système de refroidissement

Critère d'évaluation	Performance							
	Niveau	Points en TP						
<p>8.4.1. Définir / obtenir un niveau adéquat de température et d'humidité relative dans les espaces</p> <p>Définition de couples consigne température/humidité relative adaptées aux différents types espaces</p> <p>Dispositions prises pour contrôler les effets de stratification pour les espaces où c'est un enjeu.</p> <p>ET Dispositions justifiées et satisfaisantes</p> <p>Mise en place d'une campagne d'enregistrement de couples température/humidité relative pendant la garantie de bon fonctionnement pour les espaces mitoyens ouverts à consignes différentes.</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p>	<p>3</p>						
<p>8.4.2. Assurer une vitesse d'air ne nuisant pas au confort</p> <p>Vitesse d'air maximale au niveau des <u>zones d'occupation des espaces</u> (à occupation prolongée), lorsque le système de refroidissement est en fonctionnement, pour une consigne proche de 26°C :</p> <table border="1" data-bbox="284 1144 1094 1413"> <thead> <tr> <th>Espaces</th> <th>Espaces de Bureaux Infirmierie Local MNS Zone Fitness</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERFORMANT</td> <td>$V \leq 0,25 \text{ m/s}$</td> </tr> <tr> <td>TRES PERFORMANT 3 POINTS</td> <td>$V \leq 0,22 \text{ m/s}$</td> </tr> </tbody> </table> <p>Points supplémentaires Dispositions prises pour optimiser les vitesses d'air maximales dans les espaces de volume important.</p>	Espaces	Espaces de Bureaux Infirmierie Local MNS Zone Fitness	PERFORMANT	$V \leq 0,25 \text{ m/s}$	TRES PERFORMANT 3 POINTS	$V \leq 0,22 \text{ m/s}$	<p>P</p> <p>TP</p> <p>TP</p>	<p>3</p> <p>1</p>
Espaces	Espaces de Bureaux Infirmierie Local MNS Zone Fitness							
PERFORMANT	$V \leq 0,25 \text{ m/s}$							
TRES PERFORMANT 3 POINTS	$V \leq 0,22 \text{ m/s}$							

CONFORT ACOUSTIQUE

9

STRUCTURE DE LA CIBLE 9



9.1 Optimisation des dispositions architecturales pour la qualité acoustique
9.2 Création d'une qualité d'ambiance acoustique adaptée aux différents locaux

EVALUATION DE LA CIBLE 9

CIBLE 9	EVALUATION
BASE	Toutes les préoccupations niveau B satisfaites
PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites
TRES PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites + ≥ 70% <u>par espace</u> des POINTS APPLICABLES Dont les POINTS OBLIGATOIRES
	NOMBRE DE POINTS TOTAL SUR LA CIBLE
	20

TABLEAUX D'ÉVALUATION DE LA CIBLE 9

9.1. Optimisation des dispositions architecturales pour la qualité acoustique

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>9.1.1. Optimiser la position des espaces sensibles et très sensibles par rapport aux nuisances intérieures</p> <p>Classification des espaces de l'ouvrage en fonction de leur sensibilité et de leur agressivité, selon la méthode définie dans le guide pratique. ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour optimiser la position des espaces sensibles et très sensibles vis-à-vis des espaces agressifs et très agressifs. ET Dispositions intérieures des espaces sensibles et très sensibles de contiguïté verticale ou horizontale, de même entité ou non.</p>	B	
<p>9.1.2. Optimiser la position des espaces sensibles et très sensibles par rapport aux nuisances extérieures</p> <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes pour prendre en compte les nuisances acoustiques extérieures au bâtiment y compris provenant des accès des véhicules des usagers et du public, dans les dispositions architecturales relativement aux espaces sensibles et très sensibles.</p>	B	
<p>9.1.3. Optimiser la forme et le volume des espaces dans lesquels l'acoustique interne est un enjeu</p> <p>Dans les espaces où l'acoustique interne est un enjeu, dispositions justifiées et satisfaisantes pour optimiser le volume et la forme de ces espaces par rapport à la destination acoustique.</p>	P	

<p>9.2.4. Acoustique interne du(des) hall(s) de bassin</p> <p>Respect des durées de réverbération suivantes :</p> <p>§ $Tr \leq 0,1 V^{1/3}$ (moyenne des durées de réverbération de fréquences centrales comprises entre 500 et 4000 Hz)</p> <p>Respect de critères quantifiés suite à une étude acoustique spécifique, tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durée de réverbération, - Critère de décroissance spatiale par doublement de la distance, - Critère d'intelligibilité de la sonorisation (sécurité et/ou confort) et hors sonorisation (STI, RASTI, etc.), - Etc. <p>L'étude acoustique intègre obligatoirement un(des) critère(s) d'intelligibilité</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p>	<p>3</p>
<p>9.2.5. Isolement au bruit aérien du(des) hall(s) bassin (réception) vis-à-vis des autres espaces (émission)</p> <p>Respect des exigences d'isolement acoustique standardisé pondéré D_{nTA} du(des) hall(s) bassin en réception définies à la suite d'une étude acoustique spécifique</p>	<p>P</p>	

(*) L'impact acoustique vis-à-vis des riverains devra également être pris en compte pour le choix des isollements de façade. Voir la cible 1, préoccupation 1.3.4 sur le droit au calme des riverains qui traite de cette question.

ESPACES DE BUREAU INDIVIDUELS ET COLLECTIFS AMENAGES AVEC CLOISONNEMENT FIXE

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>9.2.1. Isolement des espaces vis-à-vis de l'extérieur</p> <p>Isolement acoustique des espaces de bureau vis-à-vis des bruits de l'espace extérieur :</p> <p>§ $D_{nTA,tr} \geq 30$ dB ET Isolement \geq Isolement réglementaire logement - 5 dB</p> <p>§ $D_{nTA,tr} \geq 30$ dB ET Isolement \geq Isolement réglementaire logement - 3 dB</p> <p>§ Isolement \geq Isolement réglementaire logement OU respect des exigences définies à la suite d'une étude acoustique spécifique</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p>	<p>3</p>
<p>9.2.2. Niveau de bruits de choc transmis dans les espaces</p> <p>Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé $L'_{nT,w}$ transmis dans les espaces de bureau :</p> <p>§ $L'_{nT,w} \leq 60$ dB</p> <p>§ $L'_{nT,w} \leq 57$ dB</p>	<p>B</p> <p>P</p>	
<p>9.2.3. Niveau de bruit des équipements dans les espaces</p> <p>Niveau de pression acoustique normalisé L_{nAT} engendré par un équipement dans les espaces de bureau :</p> <p>§ $L_{nAT} \leq 40$ dB(A)</p> <p>§ $L_{nAT} \leq 38$ dB(A)</p> <p>§ $L_{nAT} \leq 35$ dB(A)</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p>	<p>2</p>
<p>9.2.4. Acoustique interne des espaces</p> <p>Bureaux individuels Aire d'absorption équivalente des revêtements des espaces de bureau (avec justification de l'homogénéité de l'AAE en toute zone du bureau) : $AAE_{totale} \geq 0,6 S_{(surface\ au\ sol)}$</p> <hr/> <p>Bureaux collectifs Aire d'absorption équivalente des revêtements des espaces de bureau : § $AAE_{totale} \geq 0,6 S_{(surface\ au\ sol)}$ § $AAE_{totale} \geq 0,75 S_{(surface\ au\ sol)}$</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>P</p>	

ESPACES ASSOCIES

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>9.2.1. Isolement des espaces associés vis-à-vis de l'extérieur</p> <p>Isolement acoustique des espaces associés vis-à-vis des bruits de l'espace extérieur :</p> <p>Isolement \geq Isolement réglementaire logement - 5 dB ET $D_{nTA,tr} \geq 30$ dB</p>	B	
<p>9.2.2. Niveau de bruits de choc transmis dans les espaces associés</p> <p>Niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé $L'_{nT,w}$ transmis dans les espaces associés suivants :</p> <p>Espaces de détente fermés / Salles de réunion : $L'_{nT,w} \leq 60$ dB</p>	B	
<p>9.2.3. Niveau de bruit des équipements dans les espaces associés</p> <p>Niveau de pression acoustique normalisé L_{nAT} engendré par un équipement dans les espaces associés suivants :</p> <p>Salles de réunions / Espaces de détente fermés : $L_{nAT} \leq 40$ dB(A) Hall d'accueil : $L_{nAT} \leq 45$ dB(A) Espace de restauration : $L_{nAT} \leq 45$ dB(A)</p>	B	
<p>9.2.4. Acoustique interne des espaces associés</p> <p>Aire d'absorption équivalente (AAE) des revêtements des espaces associés suivants (avec justification de l'homogénéité de l'AAE en toute zone) :</p> <p>Salles de réunion et espaces de détente fermés : $AAE_{totale} \geq 0,6 S_{(surface\ au\ sol)}$</p> <p>Circulations et espaces de détente ouverts (zones pieds chaussés) : $AAE_{totale} \geq 0,5 S_{(surface\ au\ sol)}$</p> <p>Hall d'accueil : $AAE_{totale} \geq 0,33 S_{(surface\ au\ sol)}$</p>	B	
<p>9.2.5. Isolement au bruit aérien des espaces associés (réception) vis-à-vis des autres espaces (émission)</p> <p>Isolement acoustique standardisé pondéré D_{nTA} (en réception) vis-à-vis des autres espaces (émission) :</p> <p>Salles de réunions et espaces de détente fermés : $D_{nTA} \geq 38$ dB</p>	B	

CONFORT VISUEL

10

STRUCTURE DE LA CIBLE 10



10.1. Optimisation de l'éclairage naturel
10.2. Eclairage artificiel confortable

EVALUATION DE LA CIBLE 10

CIBLE 10	EVALUATION
BASE	Toutes les préoccupations niveau B satisfaites
PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites
TRES PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites + 50% des points applicables atteints
	NOMBRE DE POINTS TOTAL SUR LA CIBLE
	10

Attention : la limitation de l'éblouissement en éclairage naturel (sous cible 10.1) et artificiel (sous cible 10.2) ne garantit pas à elle seule la sécurité des baigneurs.

<p>10.1.3. Disposer d'un éclairage naturel minimal</p> <p>Hall(s) de bassin Facteur de lumière du jour minimum (FLJ) à obtenir :</p> <p>FLJ \geq 2% sur 50% de la surface d'évolution des baigneurs (plages + plan d'eau) OU Autonomie en éclairage naturel à obtenir : Atteinte d'un niveau minimum d'éclairage de 300 lux, pendant 75% du temps d'occupation diurne de la salle sur 50% de la surface d'évolution des baigneurs (plages + plan d'eau)</p> <p>FLJ \geq 2,5% sur 70% de la surface d'évolution des baigneurs (plages + plan d'eau) OU Autonomie en éclairage naturel à obtenir : Atteinte d'un niveau minimum d'éclairage de 300 lux, pendant 75% du temps d'occupation diurne de la salle sur 70% de la surface d'évolution des baigneurs (plages + plan d'eau).</p> <hr/> <p>Autres espaces de pratiques sportives (autres que hall(s) de bassin) Facteur de lumière du jour minimum (FLJ) à obtenir (pour les salles où la pratique sportive n'exclut pas l'éclairage naturel) : FLJ \geq 1,5% sur 70% de la surface de 70% des espaces (en surface)</p> <p>Les pourcentages s'entendent au prorata des surfaces (voir méthode de calcul dans le guide pratique)</p>	<p>P</p> <p>TP</p> <p>TP</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>2</p>
<p>10.1.4. Qualité du traitement de la lumière naturelle</p> <p>Hall(s) de bassin(en présence de lumière naturelle)</p> <p>Justifier d'au moins une position de surveillance pour les MNS <u>pour chaque moment de la journée</u> sans éblouissement naturel direct ou indirect et permettant la visibilité de l'ensemble du(des) bassin(s) (surface et fond du bassin) ET dispositions techniques et/ou architecturales prises en conséquence En présence de plongeur(s), étudier spécifiquement l'éblouissement des plongeurs.</p> <p>Réflexion menée et justification des dispositions techniques et/ou architecturales de qualité d'ambiance naturelle prises dans le(s) hall(s) de bassin(s).</p> <p><u>Pour le(s) bassin(s) sportif(s)</u>, dispositions techniques et/ou architecturales prises pour limiter et traiter les effets du rayonnement solaire direct sur la surface du plan d'eau. Dispositions justifiées et satisfaisantes.</p> <hr/> <p>Hall d'accueil Dispositions justifiées et satisfaisantes pour protéger le hall d'accueil vis-à-vis de la lumière naturelle afin de limiter l'éblouissement direct ou indirect.</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p> <p>B</p>	<p>2</p> <p>2</p>

10.2. Eclairage artificiel confortable

HALL(S) DE BASSIN		
Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>10.2.1. Disposer d'un niveau d'éclairage optimal</p> <p>Pour tous les bassins, respect de la norme NF EN 15 288-1 [B] et des niveaux d'éclairage de la norme NF EN 12193 [A] annexe A, tableau A.6</p> <p>Pour le(s) bassin(s) destiné(s) à la compétition, respect des exigences de la FINA Dispositions prises pour s'assurer de l'atteinte des niveaux d'éclairage</p>	B	
<p>10.2.2. Assurer une bonne uniformité de l'éclairage</p> <p>Pour le(s) bassin(s) destiné(s) à la compétition, facteur d'Uniformité $U = E_{\text{mini}} / E_{\text{moyen}}$ conforme à la norme NF EN 15 288-1 [B]</p>	B	
<p>10.2.3. Eviter l'éblouissement dû à l'éclairage artificiel</p> <p>Identifier les risques d'éblouissement en éclairage artificiel et dispositions prises pour le choix et l'implantation des luminaires en fonction de l'usage des bassins (vis-à-vis des spectateurs, des MNS et des baigneurs). Dispositions justifiées et satisfaisantes.</p>	B	
<p>10.2.4. Assurer une qualité agréable de la lumière émise</p> <p>Pour chaque hall de bassin, réalisation d'une <u>étude d'éclairage</u> prenant en compte tous les critères d'ambiance ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niveau d'éclairage optimal (en lux) - Conditions d'éblouissement d'éclairage artificiel - Qualité de la lumière émise (R_a et Températures de Couleur TC) - Uniformité de l'éclairage <p>ET Mise en œuvre des solutions identifiées comme les mieux adaptées par cette étude</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>Respect des Indices de Rendu des Couleurs (R_a):</p> <ul style="list-style-type: none"> § $R_a \geq 60$ § $R_a \geq 80$ 	B	
	P TP	2

ESPACES ASSOCIES		
Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>10.2.1. Disposer d'un niveau d'éclairage optimal selon les activités prévues</p> <p>Espaces dédiés à la pratique sportive (autres que hall(s) de bassin)</p> <p>Définition d'un maillage d'éclairage en éclairage artificiel conformément à la norme NF EN 12193 [A] permettant l'atteinte des niveaux d'éclairage requis pour les différentes pratiques sportives ET Dispositions prises pour s'assurer de l'atteinte des niveaux d'éclairage</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>Autres Espaces</p> <p>Selon les types d'espaces : respect des valeurs de la norme NF EN 12464 - 1 [C]</p> <p>Les espaces de bureaux sont assimilés aux « Salles de pratique informatique » des bâtiments scolaires de la norme NF EN 12464-1 [C] si :</p> <ul style="list-style-type: none"> · l'occupation du local est de courte durée ou, · les dimensions ou les contrastes des détails de la tâche à accomplir sont élevés ou, · un travail sur écran est effectué. 	<p>B</p>	
<p>10.2.2. Assurer une bonne uniformité de l'éclairage</p> <p>Espaces dédiés à la pratique sportive (autres que hall(s) de bassin)</p> <p>Assurer un facteur d'Uniformité $U = E_{\text{mini}} / E_{\text{moyen}}$ conforme à la norme NF EN 12193 [A] (pour les installations d'éclairage de classe I, II et III) et aux exigences des fédérations (pour les installations d'éclairage de classe I ou II)</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>Autres Espaces</p> <p>Respect du Facteur d'Uniformité $U = E_{\text{mini}} / E_{\text{moyen}}$ de la norme NF EN 12464-1 [C] sur l'ensemble de la surface de l'espace (Moins 0,5 mètre en pourtour du local)</p>	<p>B</p>	

<p>10.2.3. Eviter l'éblouissement dû à l'éclairage artificiel</p> <p>Espaces dédiés à la pratique sportive (autres que hall(s) de bassin)</p> <p>Identifier les risques d'éblouissement en éclairage artificiel et dispositions prises pour l'implantation des luminaires en fonction des pratiques sportives afin d'éviter l'éblouissement en éclairage artificiel. Respect des recommandations de la norme NF EN 12193 [B]</p> <p>ET Respect du taux d'éblouissement (UGR) préconisé par la norme NF EN 12193 [B] pour les sports d'extérieur</p> <hr/> <p>Autres Espaces</p> <p>Identifier les risques d'éblouissement en éclairage artificiel et dispositions prises pour l'implantation des luminaires en fonction de l'aménagement afin d'éviter l'éblouissement en éclairage artificiel. Respect des recommandations de la norme NF EN 12464-1 [C]</p>	<p>B</p>	
<p>10.2.4. Assurer une qualité agréable de la lumière émise</p> <p>Espaces dédiés à la pratique sportive (autres que hall(s) de bassin)</p> <p>Pour chaque espace dédié à la pratique sportive, réalisation d'une <u>étude d'éclairage</u> prenant en compte tous les critères d'ambiance ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Niveau d'éclairage optimal (en lux) - Conditions d'éblouissement d'éclairage artificiel - Qualité de la lumière émise R_a (ou IRC) et Températures de Couleur TC - Uniformité de l'éclairage <p>ET Mise en œuvre des solutions identifiées comme les mieux adaptées par cette étude selon les pratiques sportives présentes dans l'espace considéré</p> <p>Respect des Indices de Rendu des Couleurs R_a (ou IRC) :</p> <ul style="list-style-type: none"> § R_a^3 60 pour toutes les pratiques sportives § R_a^3 80 pour toutes les pratiques sportives <hr/> <p>Autres espaces</p> <p>Mener une réflexion sur les températures et indices de rendu des couleurs en fonction du contexte de l'opération et de l'ambiance recherchée.</p> <p>ET Respect des recommandations de la norme NF EN 12464-1 [C]</p> <p>ET Respect des températures de couleur identifiées comme les mieux adaptées au projet.</p> <p>ET Assurer des indices de rendu des couleurs R_a (ou IRC) satisfaisants pour les activités courantes : $R_a \geq 80$</p>	<p>P</p> <p>B P</p> <p>B</p>	

CONFORT OLFACTIF



STRUCTURE DE LA CIBLE 11



11.1 Garantie d'une ventilation efficace
11.2 Maîtrise des sources d'odeurs désagréables

EVALUATION DE LA CIBLE 11

CIBLE 11	EVALUATION
BASE	Toutes les préoccupations niveau B satisfaites
PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites
TRES PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites + ≥ 45% des POINTS <u>APPLICABLES</u>
	NOMBRE DE POINTS TOTAL SUR LA CIBLE
	30

TABLEAUX D'ÉVALUATION DE LA CIBLE 11

11.1. Garantie d'une ventilation efficace

TOUS LES ESPACES		
Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>11.1.1. Assurer des débits d'air adaptés à l'activité des locaux dans les espaces autres que le(s) hall(s) de bassin(s)</p> <p>Mise en œuvre d'un (des) système(s) de ventilation spécifique(s) (naturelle ou mécanique), à l'exclusion de la seule ouverture manuelle des fenêtres. ET Si une ventilation naturelle est envisagée sur certains espaces et qu'elle n'est pas contrôlée, un complément de ventilation mécanique doit être prévu.</p> <hr/> <p>En présence de ventilation mécanique, justification de l'atteinte des débits d'air neufs réglementaires ([A] ou [B]) et respect des recommandations de conception de l'Annexe A de la norme NF EN 13779:2007 [C].</p> <p>Etude et dispositions prises permettant de s'assurer que les débits d'air fourni et les conditions de qualité de l'air intérieur sont conformes a minima à la Catégorie II de l'annexe B de la norme NF EN 15251:2007 [D] en occupation et en inoccupation pour tous les espaces.</p> <p>Pour les vestiaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> § Justification de débits optimisés en fonction de la fréquentation de l'équipement, § Dispositions prises pour l'asservissement des débits d'air en fonction de l'occupation <hr/> <p>Equilibrage des antennes principales de ventilation.</p> <p>Justification des débits d'air neuf à l'aide d'une mesure.</p> <hr/> <p>Modulation des débits en fonction du taux de CO2 à minima dans les espaces à occupation intermittente.</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>P</p> <p>P</p> <p>TP</p> <p>P</p> <p>TP</p> <p>TP</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>2</p>

<p>11.1.2. S'assurer de l'étanchéité des réseaux</p> <p>En présence de ventilation mécanique</p> <p>Classe d'étanchéité à l'air des réseaux aérauliques, conformément à la norme NF EN 12237 [E] a minima :</p> <ul style="list-style-type: none"> § de classe A § de classe B § de classe C <p>Classe d'étanchéité à l'air de l'enveloppe du (des) caisson(s) de traitement d'air, conformément à la norme NF EN 1886 [F] a minima :</p> <ul style="list-style-type: none"> § de classe L3 § de classe L2 § de classe L1 <hr/> <p>Dans les espaces autres que le(s) hall(s) de bassin(s), conformément à la norme NF EN 12237 [E] réaliser un essai d'étanchéité après montage du système de distribution d'air.</p> <p>ET Respecter le débit de fuite autorisé en fonction de la classe correspondante pour les réseaux aérauliques. <i>Dans le cas de réseaux de classe C, cette mesure est obligatoire.</i></p>	<p>B P TP</p> <p>B P TP</p> <p>TP</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>
<p>11.1.3. Assurer la qualité de l'air amené par conduit</p> <p>En présence de ventilation mécanique</p> <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes pour la qualité de l'air amené par conduit selon le contexte de l'opération (pollution extérieure, usage associé aux espaces, etc.).</p> <p>ET En présence d'éléments de filtrage, justification de la classe du (des) filtre(s) mis en œuvre en cohérence avec l'annexe A.3 de la norme NF EN 13779 [C] permettant de respecter une qualité d'air intérieur de classe INT 2.</p> <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes pour s'assurer de la propreté et de l'hygiène du (des) réseau(x) de ventilation avant mise en service.</p>	<p>P</p> <p>TP</p>	<p>1</p> <p>1</p>
<p>11.1.4. Optimiser le transfert de l'air intérieur dans les espaces autres que le(s) hall(s) de bassin(s)</p> <p>Mener une réflexion sur le positionnement des bouches (de soufflage et d'extraction). Une justification du positionnement est attendue.</p>	<p>B</p>	<p>1</p>

EXIGENCES ADDITIONNELLES

HALL(S) DE BASSIN (incluant les éventuelles zones balnéo)

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>11.1.1. Assurer des débits d'air adaptés dans le(s) hall(s) de bassin(s)</p> <p>Réalisation d'une étude déterminant les débits d'air neufs nécessaires pour chaque hall de bassin :</p> <ul style="list-style-type: none"> § Conformes au Règlement Sanitaire Départemental et au Code du Travail [A] § ET prenant en compte les spécificités de l'équipement (activités, équipements particuliers, mouvements d'eau), § ET permettant l'évacuation des composés organochlorés présents dans l'air, § ET En corrélation avec le maintien de la température de l'air et du taux d'humidité relative recherchés. <p>ET Dispositions techniques prises en conséquence.</p> <hr/> <p>Dispositions prises pour l'asservissement des débits d'air dans le(s) hall(s) de bassin en fonction de l'activité dans les bassins et de la fréquentation instantanée.</p>	B	4
<p>11.1.5. Assurer un balayage adapté de l'air intérieur dans le(s) hall(s) de bassin(s)</p> <p>Mener une réflexion sur le positionnement des bouches (de soufflage et d'extraction) de manière à optimiser l'extraction des composés organochlorés dans les zones d'occupation. Une justification du positionnement est attendue.</p> <p>Réalisation d'une étude aéraulique et dispositions prises suite aux conclusions de l'étude pour un balayage optimal de l'air sur les zones de plan d'eau et les plages du (des) hall(s) de bassin(s) ET sur les zones de tribunes et visiteurs lorsqu'elles existent.</p>	B	6

11.2. Maîtrise des sources d'odeurs désagréables

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>11.2.1. Identifier et réduire les effets des sources d'odeurs</p> <p>Identification des sources d'odeurs internes et externes tout au long du projet ET Mener une réflexion et prendre des dispositions pour réduire les effets des sources d'odeurs. Dispositions justifiées et satisfaisantes au regard du projet. ET Dispositions justifiées et satisfaisantes pour la mise en dépression des espaces émetteurs d'odeurs par rapport aux autres espaces.</p> <hr/> <p>Prendre des dispositions pour effectuer un zonage des espaces de façon à éloigner ou « sectoriser » ceux qui peuvent émettre des odeurs, afin de garantir une ambiance olfactive satisfaisante</p>	<p>B</p> <p>TP</p>	<p>2</p>
<p>11.2.2. Traiter les rejets malodorants pour éviter la diffusion des odeurs</p> <p>Identifier <u>les rejets</u> sources de mauvaises odeurs et dispositions prises pour traiter ces odeurs afin d'éviter leur diffusion.</p>	<p>TP</p>	<p>3</p>

QUALITE SANITAIRE DES ESPACES

12

STRUCTURE DE LA CIBLE 12



- 12.1 Limitation de l'exposition électromagnétique
- 12.2 Création des conditions d'hygiène spécifique

EVALUATION DE LA CIBLE 12

CIBLE 12	EVALUATION
BASE	Toutes les préoccupations niveau B satisfaites
PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites
TRES PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites + ≥ 50 % des POINTS APPLICABLES
	NOMBRE DE POINTS TOTAL SUR LA CIBLE
	10

TABLEAUX D'ÉVALUATION DE LA CIBLE 12

12.1. Limitation de l'exposition électromagnétique

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>12.1.1. Identifier les sources d'émissions électromagnétiques</p> <p>Sources « énergie » Identification des sources d'émissions d'ondes électromagnétiques basse fréquence du milieu environnant.</p> <p>Identification des sources d'émissions d'ondes électromagnétiques basse fréquence du milieu environnant et du projet ET réalisation d'un bilan de puissance prévisionnel</p> <p>Sources « télécoms » Identification des sources radiofréquences de l'environnement immédiat.</p> <p>Identification des sources radiofréquences de l'environnement immédiat ET estimation du champ électromagnétique ambiant et celui du projet ET expression de la contribution du projet à l'exposition globale</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>B</p> <p>P</p>	
<p>12.1.2. Limiter l'impact des sources d'émission électromagnétique</p> <p>Sources « énergie » Prendre des dispositions justifiées et satisfaisantes pour optimiser le choix des équipements d'un point de vue électromagnétique ET limiter leur impact</p> <p>Sources « télécoms » Prendre des dispositions justifiées et satisfaisantes pour optimiser le champ électromagnétique du projet.</p>	<p>TP</p>	<p>3</p>

12.2. Création des conditions d'hygiène spécifique

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>12.2.1. Créer les conditions d'hygiène spécifique</p> <p>Identification des zones et locaux sensibles à conditions d'hygiène spécifiques ET Dispositions prises pour créer des conditions d'hygiène optimales au regard des activités pratiquées dans ces espaces en particulier dans la zone où les occupants sont amenés à être pieds nus, sans déroger aux conditions de sécurité (glissance des sols). Dispositions conformes à la réglementation et à la norme NF EN 15288-1 </p> <p>Dispositions prises sur la conception architecturale de la zone « vestiaires » pour permettre de bonnes conditions de nettoyage fréquent sans déroger aux conditions de sécurité (glissance des sols).</p>	<p>B</p> <p>B</p>	
<p>12.2.2. Optimiser les conditions sanitaires des locaux d'entretien et des locaux de stockage de produits chimiques destinés au traitement de l'eau</p> <p>Créer au minimum un espace d'entretien adapté à l'ouvrage respectant les exigences du Code du Travail</p> <p>Dispositions architecturales et techniques prises pour la localisation et la conception des espaces d'entretien pour faciliter le nettoyage de l'ouvrage, et y créer les conditions d'hygiène de base.</p> <hr/> <p>Présence de locaux de stockage des produits chimiques destinés au traitement de l'eau, distincts des locaux techniques, et conformes à la norme NF EN 15288-1 .</p> <p>Présence de plusieurs locaux de stockage et/ou manipulation des différents produits chimiques non compatibles entre eux utilisés sur l'équipement pour le traitement de l'eau.</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>B</p> <p>P</p>	

<p>12.2.3. Choisir des matériaux limitant la croissance fongique et bactérienne</p> <p>Connaissance des caractéristiques hygiéniques des produits de construction vis-à-vis de la croissance bactérienne et fongique.</p> <p>Pour les locaux sensibles à conditions d'hygiène spécifique (incluant toutes les zones où les occupants sont amenés à être pieds nus, y compris le(s) bassin(s)) :</p> <p>Caractéristiques hygiéniques connues pour tous les éléments de la famille des revêtements intérieurs (sol, mur, plafond) y compris produits de finition.</p> <p>ET Prise en compte systématique du critère hygiénique dans le choix des produits, tout en étant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - conformes à la norme NF EN 15288-1 [E] - et adaptés aux conditions d'entretien prévisibles : compatibilité entre les produits choisis et les préconisations de nettoyage <hr/> <p>Pour tous les autres locaux :</p> <p><u>Idem niveau BASE</u>, appliqué à tous les autres locaux, pour au moins 50% des surfaces couvertes par les éléments de la famille des revêtements intérieurs (sol, mur, plafond) y compris produits de finition.</p> <p><u>Idem niveau BASE</u>, appliqué à tous les autres locaux, pour au moins 80% des surfaces couvertes par les éléments de la famille des revêtements intérieurs (sol, mur, plafond) y compris produits de finition.</p> <hr/> <p>Toutes les peintures sont traités fongiques et bactéricides</p>	<p>B</p> <p>TP 2</p> <p>TP 3</p> <p>TP 1</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>1</p>
<p>12.2.4. Optimiser les flux afin de garantir les conditions sanitaires</p> <p>Identifier les zones « pieds nus » et dispositions architecturales prises pour que ces zones soient séparées de la zone « pieds chaussés » et qu'elles respectent les exigences réglementaires Dispositions justifiées et satisfaisantes.</p> <p>ET Identifier les flux de déplacements des baigneurs, sur l'ensemble de l'établissement ; Fournir un <u>plan de gestion des flux</u></p> <hr/> <p>Dispositions prises concernant les installations sanitaires (douches, pédiluves et/ou cabinets d'aisance) :</p> <ul style="list-style-type: none"> § Dispositions conformes à la réglementation en vigueur, § Dispositions assurant des conditions sanitaires supérieures à la réglementation pour limiter la pollution apportée par les baigneurs : <ul style="list-style-type: none"> - Au moins 2 mesures prises, - Au moins 4 mesures prises, - Au moins 7 mesures prises. <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>P</p> <p>TP 2</p> <p>TP 3</p>	<p>2</p> <p>3</p>

QUALITE SANITAIRE DE L'AIR

13

STRUCTURE DE LA CIBLE 13



13.1 Garantie d'une ventilation efficace
13.2 Maîtrise des sources de pollution de l'air intérieur

EVALUATION DE LA CIBLE 13

CIBLE 13	EVALUATION
BASE	Toutes les préoccupations niveau B satisfaites
PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites
TRES PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites + ≥ 30% des POINTS APPLICABLES Dont 4 POINTS SUR LA SOUS-CIBLE 11.1 TOUS LES ESPACES et 4 POINTS SUR LA SOUS CIBLE 11.1 HALLS DE BASSINS Et 3 POINTS PARMIS LES POINTS OBLIGATOIRES SUR LA SOUS CIBLE 2.4
	NOMBRE DE POINTS TOTAL SUR LA CIBLE 45

13.1. Garantie d'une ventilation efficace

TOUS LES ESPACES		
Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>13.1.1. Assurer des débits d'air adaptés à l'activité des locaux dans les espaces autres que le(s) hall(s) de bassin(s)</p> <p>Voir la préoccupation 11.1.1 tous les espaces.</p> <p>Nombre de points TP disponibles sur la préoccupation : 7 POINTS</p>		
<p>13.1.2. S'assurer de l'étanchéité des réseaux</p> <p>Voir la préoccupation 11.1.2 tous les espaces.</p> <p>Nombre de points TP disponibles sur la préoccupation : 4 POINTS</p>		
<p>13.1.3. Assurer la qualité de l'air amené par conduit</p> <p>Voir la préoccupation 11.1.3 tous les espaces.</p> <p>Nombre de points TP disponibles sur la préoccupation : 1 POINT</p>		
<p>13.1.4. Optimiser le transfert de l'air intérieur dans les espaces autres que le(s) hall(s) de bassin(s)</p> <p>Voir la préoccupation 11.1.4 tous les espaces.</p> <p>Nombre de points TP disponibles sur la préoccupation : 0 POINT</p>		

EXIGENCES ADDITIONNELLES

HALL(S) DE BASSIN (incluant les éventuelles zones balnéo)

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>13.1.1. Assurer des débits d'air adaptés dans le(s) hall(s) de bassin(s)</p> <p>Voir la préoccupation 11.1.1 hall(s) de bassin(s).</p> <p>Nombre de points TP disponibles sur la préoccupation : 4 POINTS</p>		
<p>13.1.5. Assurer un balayage adapté de l'air intérieur dans le(s) hall(s) de bassin(s)</p> <p>Voir la préoccupation 11.1.5 hall(s) de bassin(s).</p> <p>Nombre de points TP disponibles sur la préoccupation : 6 POINTS</p>		
<p>13.1.6. Mise en place d'une procédure de réception de l'installation aéraulique</p> <p>Voir la préoccupation 11.1.6 hall(s) de bassin(s).</p> <p>Nombre de points TP disponibles sur la préoccupation : 3 POINTS</p>		

13.2. Maîtrise des sources de pollution de l'air intérieur

TOUS LES ESPACES		
Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>13.2.1. Identifier et réduire les effets des sources de pollution internes et externes</p> <p>Identification des sources de pollution internes et externes ET Dispositions justifiées et satisfaisantes prises au regard du projet pour en réduire les effets.</p>	B	
<p>13.2.2. Connaître l'impact sanitaire des produits de construction vis-à-vis de la qualité d'air intérieur</p> <p>Voir la préoccupation 2.4.1 tous les espaces.</p> <p>Nombre de points TP disponibles sur la préoccupation : 4 POINTS</p>		
<p>13.2.3. Choisir les produits de construction pour limiter les impacts sanitaires de l'ouvrage</p> <p>Voir la préoccupation 2.4.2 tous les espaces.</p> <p>Nombre de points TP disponibles sur la préoccupation : 6 POINTS</p>		
<p>13.2.4. Limiter la pollution par les éventuels traitements des bois</p> <p>Voir la préoccupation 2.4.3 tous les espaces.</p> <p>Nombre de points TP disponibles sur la préoccupation : 0 POINT</p>		

<p>13.2.5. Maîtriser l'exposition des occupants aux polluants de l'air intérieur</p> <p>En cas de risque radon identifié, réalisation d'une mesure et respect des seuils suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> · <400 Bq/m³ · <200 Bq/m³ · <100 Bq/m³ <p>Pour un échantillon représentatif de blocs homogènes de locaux caractéristiques de la typologie de l'ouvrage (à occupation autre que passagère), réalisation d'une mesure de qualité d'air portant sur les polluants suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Dioxyde d'azote (NO2) · Monoxyde de carbone (CO) (si source) · Benzène · Formaldéhyde · COVT · Particules (PM_{2,5} et PM₁₀) <p>Idem ci-dessus et, respect des valeurs de référence sanitaire suivantes pour les polluants suivants :</p> <p>Dioxyde d'azote (NO2) : § 40 µg.m⁻³</p> <p>Monoxyde de carbone (CO) (si source) : § 10 µg.m⁻³ pour une exposition de 8 heures § 30 µg.m⁻³ pour une exposition d'une heure</p> <p>Benzène : § < 5 µg.m⁻³</p> <p>Formaldéhyde : § < 30 µg.m⁻³</p> <p>COVT : § niveau 1 : < 300 µg.m⁻³</p> <p>Particules (PM_{2,5} et PM₁₀) : § long terme : PM₁₀ : < 20 µg.m⁻³ et PM_{2,5} : < 10 µg.m⁻³</p> <p>Idem ci-dessus ET :</p> <p>Benzène : § < 2 µg.m⁻³</p> <p>Formaldéhyde : § < 10 µg.m⁻³</p>	<p>B P TP</p> <p>TP</p> <p>TP</p> <p>TP</p>	<p>1</p> <p>4</p> <p>6</p> <p>8</p>
<p>13.2.6. Prévenir le développement des bactéries dans l'air</p> <p>Identifier les systèmes susceptibles de favoriser le développement de bactéries dans l'air (systèmes de climatisation notamment**) ainsi que les espaces concernés</p> <p>ET Dispositions prises pour prévenir ce risque.</p>	<p>TP</p>	<p>1</p>

** Hors Tours aéro-réfrigérantes (traitées en cible 1)

EXIGENCES ADDITIONNELLES

HALL(S) DE BASSIN (incluant les éventuelles zones balnéo)

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>13.2.1. Maîtriser la teneur en trichloramine et trihalométhanes dans l'air dans le(s) hall(s) de bassin(s)</p> <p>Respect du Code du Travail et du Code de la Santé Publique ET Prendre des dispositions techniques de conception pour limiter la teneur en <u>trichloramine et trihalométhanes dans l'air</u> du(des) hall(s) de bassin(s)</p>	B	

QUALITE SANITAIRE DE L'EAU



STRUCTURE DE LA CIBLE 14



- 14.1. Qualité de conception du réseau intérieur
- 14.2. Maîtrise de la température dans le réseau intérieur
- 14.3. Maîtrise des traitements
- 14.4. Maîtrise des conditions de réception de l'installation de traitement d'eau

EVALUATION DE LA CIBLE 14

CIBLE 14	EVALUATION
BASE	Toutes les préoccupations niveau B satisfaites
PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites
TRES PERFORMANT	Toutes les préoccupations niveau B et P satisfaites + ≥ 50% des POINTS applicables dont les POINTS OBLIGATOIRES
	NOMBRE DE POINTS TOTAL SUR LA CIBLE 20

RESEAU INTERIEUR DE DISTRIBUTION D'EAU, Y COMPRIS L'EAU DES BASSINS		
Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>14.1.1. B. Choisir des matériaux conformes à la réglementation et compatibles avec la nature de l'eau distribuée</p> <p>Pour tout contact avec les eaux destinées à la consommation humaine :</p> <ul style="list-style-type: none"> § Choisir des matériaux conformes à la réglementation en vigueur ([D] et [E]) et adaptés à la nature de l'eau distribuée*, § Choisir des matériaux permettant le traitement thermochimique curatif du réseau d'eau froide en cas d'une éventuelle contamination 	<p>B</p> <p>P</p>	
<p>14.1.2. B. Respecter les règles de mise en œuvre des canalisations</p> <p>Mise en œuvre des canalisations conformément aux règles de l'art * pour le matériau concerné.</p>	B	
<p>14.1.3. B. Structurer et signaler le réseau intérieur en fonction des usages de l'eau</p> <p>En cas de recours à une eau non potable, dispositions prises pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> § La séparation du réseau d'eau potable du réseau d'eau non potable § La protection du réseau d'eau potable, § La signalisation pérenne du réseau d'eau non potable afin de différencier les réseaux d'eau potable et non potable <p>Dispositions conformes à la réglementation en vigueur [F] en cas de recours à l'eau pluviale.</p> <hr/> <p>Identifier les usages de l'eau sur l'opération et la localisation des points de puisage</p> <p>ET</p> <p>Organiser le réseau intérieur en réseaux types</p>	<p>B</p> <p>P</p>	
<p>14.1.4. B. Protéger le réseau intérieur</p> <p>Respect des règles de protection * des équipements raccordés, des réseaux-types et du branchement public.</p> <p>ET</p> <p>Choix approprié des équipements de protection conformément à la norme NF EN 1717 [G]</p>	P	

* Les conditions de compatibilité, les règles de mise en œuvre des canalisations et les règles de protection sont définies dans les guides techniques du CSTB ([H] et [I])

* Les conditions de compatibilité, les règles de mise en œuvre des canalisations et les règles de protection sont définies dans le guide technique du CSTB [K]

14.2. Maîtrise de la température dans le réseau intérieur

RESEAU INTERIEUR DE DISTRIBUTION D'EAU, HORS EAU DES BASSINS

Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>14.2.1. Mettre en œuvre un(des) réseau(x) d'ECS pour s'assurer d'une température optimale</p> <p>Respect des exigences de la réglementation en vigueur [H] concernant les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en ECS des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public</p> <hr/> <p><u>En fonction des usages de l'eau</u>, définir et justifier les températures projetées aux différents points de puisage de l'ouvrage. Identifier et fournir une cartographie des températures aux points de puisage</p>	B	
<p>14.2.2. Concevoir le(s) réseau(x) d'ECS afin de limiter les risques de légionellose</p> <p>Identifier les points à risque du réseau intérieur et en fournir une cartographie ET Dispositions satisfaisantes pour prévenir le risque de légionellose dans la conception des réseaux intérieurs en fonction des points à risques identifiés</p> <hr/> <p>Dimensionnement des réseaux bouclés en intégrant le calcul de l'équilibrage, conformément aux règles d'hydraulique*, et tenant compte des limites de réglabilité des organes de réglage</p> <p>Mise en œuvre d'un système équilibré garantissant une vitesse supérieure à 0.20 m/s dans tous les retours de boucles</p> <p>Température garantie à 55°C en tout point des systèmes de distribution d'ECS (à l'exception des antennes desservant des points de puisage à risque dont le volume est inférieur à 3 litres)</p>	B B P TP	3
<p>14.2.3. Maintenir et contrôler la température des réseaux d'ECS et d'EFS</p> <p>Calorifuger <u>séparément</u> les réseaux d'ECS et d'EFS ET dispositions prises pour éviter un réchauffement des canalisations d'EFS</p> <hr/> <p>Dispositions prises sur le réseau d'ECS pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> § le contrôle de la température à chaque retour de boucle et aux points à risque identifiés, § le <u>contrôle automatique</u> (via système de surveillance et de gestion automatique) des températures du réseau de bouclage, contrôlant les températures minima sur les départs et les retours de chaque <u>boucle principale</u>. 	B P TP	2

* Les règles d'hydraulique sont définies dans le **guide technique du CSTB de 2011 [H]**

14.3. Maîtrise des traitements

EAU DES BASSINS		
Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>14.3.1. A. Traiter les eaux de baignade polluées en limitant la teneur en chlore</p> <p>Concevoir une filière de traitement adéquate afin d'éliminer la pollution des eaux de bassin avant leur recyclage de manière à garantir une qualité réglementaire des eaux de bassin. Justifier le procédé mis en œuvre. ET Respecter les teneurs en produits désinfectants réglementaires dans les eaux du(des) bassin(s)</p> <p>Dispositions prises pour maintenir une teneur en chlore libre actif au minimum réglementaire de manière continue. Dispositions justifiées et satisfaisantes.</p>	<p>B</p> <p>P</p>	
<p>14.3.2. A. Maîtriser la teneur en dérivés chlorés dans l'eau du(des) bassin(s)</p> <p>Prendre des dispositions techniques de conception pour limiter la teneur en chlore total dans l'eau du (des) bassin(s) :</p> <p>Teneur n'excédant pas plus de 0,6 mg/L la teneur en chlore libre</p> <p>Teneur n'excédant pas plus de :</p> <ul style="list-style-type: none"> § 0,4 mg/L la teneur en chlore libre § 0,2 mg/L la teneur en chlore libre <p>A minima pour une présence dans les bassins équivalente à 80% de la FMI</p>	<p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p>	<p>5*</p>
<p>14.3.3. A. Assurer le contrôle de la qualité de l'eau du(des) bassin(s)</p> <p>Mise en place de robinets de prélèvement conformément à la réglementation et équiper le système filtrant des équipements réglementaires</p> <p>Dispositions prises pour assurer le contrôle en continu :</p> <ul style="list-style-type: none"> § A minima du chlore et pH des eaux de bassin en retour du(des) bassin(s) ou sur les goulottes, § Du potentiel Redox, § Du chlore combiné (ou du chlore total), <p>Dispositions justifiées et satisfaisantes.</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>P</p> <p>TP</p>	<p>3*</p>

* Si le niveau TP est visé sur cette cible, ces exigences doivent être atteintes

RESEAU INTERIEUR DE DISTRIBUTION D'EAU, HORS EAU DES BASSINS		
Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>14.3.1. B. Choisir des traitements de désinfection et/ou anti corrosion et/ou anti tartre conformes à la réglementation et compatibles avec la nature de l'eau distribuée</p> <p>En cas de recours au traitement en continu des réseaux intérieurs</p> <p>Relativement aux traitements en continu mis en œuvre pour l'entretien des réseaux intérieurs (désinfection et/ou traitement anti corrosion et anti tartre) :</p> <ul style="list-style-type: none"> § Utiliser des produits de traitement conformes à la réglementation [U] en vigueur, § Garantir l'adéquation des traitements * (choix des produits et concentration) avec la nature de l'eau et le réseau intérieur. 	<p>B</p> <p>P</p>	
<p>14.3.2. B. Maîtriser les performances des traitements de désinfection et/ou anti corrosion et/ou anti tartre</p> <p>Mise en place de tubes témoins sur les départs d'EFS et d'ECS ainsi que sur le retour d'ECS (si réseau bouclé). Mise en place d'un robinet de prélèvement flambable en aval de ces tubes témoins</p> <p>Mise en place de robinets de prélèvement avant et après le(s) dispositif(s) de traitement s'il en existe.</p>	<p>P</p> <p>TP</p>	<p>1</p>
<p>14.3.3. B. Maîtrise du risque sanitaire lié à la récupération et à la réutilisation sur site d'une eau non potable, et traiter les eaux non potables réutilisées</p> <p>En cas de recours à une réutilisation sur site d'une eau non potable pour un(des) usage(s) interne(s)</p> <p>En cas de recours à l'eau pluviale, dispositions de conception conformes à l'arrêté du 21 août 2008 [F]</p> <p>Dispositions prises pour garantir la qualité des eaux non potables aux points d'usage par le biais d'un procédé de traitement complémentaire adapté (si nécessaire).</p>	<p>B</p> <p>TP</p>	<p>2</p>

* Les critères d'adéquation des traitements avec la nature de l'eau sont définis dans les **guides techniques du CSTB** **[H]** et **[H']**

14.4. Maîtrise des conditions de réception de l'installation de traitement d'eau

EAU DES BASSINS		
Critère d'évaluation	Performance	
	Niveau	Points en TP
<p>14.4.1. Mise en place d'une procédure de réception de l'installation</p> <p>Elaboration d'une procédure* de réception de l'installation de traitement d'eau, permettant de bonnes conditions de mise en eau et de mise en fonctionnement de la piscine ET Mise en œuvre de cette procédure avant la réception de l'équipement</p> <p><i>* La procédure doit comporter a minima :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Un test de coloration pour vérifier l'homogénéité de la circulation de l'eau dans le(s) bassin(s) conformément à l'annexe A de la norme NF EN 15288-2 [C1]</i> - <i>Un test de vérification du système de traitement d'eau,</i> - <i>Un test d'efficacité du procédé de filtration et de floculation (en cas de recours à une filière de floculation),</i> 	P	