

Département de
L'ISERE

Commune de
Biviers

Section AH
Lieu dit "Evequaux"

septembre 2020

Réf. :10717-p7607a

ENTREPRISE STPG

Propriété de
l'indivision ODION

PLAN DES TRAVAUX
phase EXE

a 8 décembre 2020

Compléments sur les réseaux

ECHELLE: 1/200

Rattachement : RGF 93 - CC45 , NGF IGN 69

CEMAP

Géomètres-Experts

GRENOBLE
46, Av. Albert 1er de Belgique
Tél.: 04 78 46 70 83
Fax: 04 78 85 23 81
grenoble@cemapges.com

ENTRE-DEUX-GUIERS
Place Centrale
Tél.: 04 78 66 07 15
Fax: 04 78 66 02 39
e2g@cemapges.com

PONTCHARRA
440, Rue du Stade
Tél.: 04 78 97 62 20
Fax: 04 78 97 69 78
pontcharra@cemapges.com

SAINTEHELENE-DUALAC
Parc d'activités ALPESPACE
116 Rue Paul Emile Victor
Tél.: 04 79 70 03 48
alpespace@cemapges.com

Légende :

Application cadastrale
(Valeur indicative non garantie)

Limite de propriété

Réseau d'adduction d'eau potable

Réseau d'eaux pluviales

Réseau d'eaux usées

Réseau électrique souterrain

Réseau de télécommunication aérien

Réseau de télécommunication souterrain

Limite des lots

Périmètre du Permis d'Aménager

Réseau EP

Grille EP

Réseau EU

Réseau AEP

Chambre de visite AEP

Regard compteur individuel AEP

Réseau EDF

Coffret EDF

Réseau télécom

Chambre télécom

NOTA :

- Réseaux enterrés existants représentés d'après les renseignements fournis par les services gestionnaires. Informations à compléter avant travaux par une demande de renseignements et éventuellement par sondages et détection.

- Les altitudes et les courbes de niveau représentées correspondent au terrain naturel avant démolition de la maison et des ouvrages annexes et avant le dessouchage des arbres.

- Le réseau EU existant sous la parcelle AH 81 n'est pas étanche. Il devra être repris soit par la réalisation d'un chemisage réalisé avec une gaine structurante en fibre de verre Ø200 (VARIANTE 1) soit par la création d'un nouveau collecteur PP Ø200 (VARIANTE 2). En attente de décision du lotisseur. Un test d'étanchéité sera réalisé après les travaux pour validation du réseau final.