

<u>Maîtrise d'Ouvrage</u>	<u>Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage</u>
Commune de Montferrand-le-Château 45 rue de Besançon 25320 Montferrand-le-Château Tél : 03 81 56 52 09	Monsieur Philippe Héry Communauté d'Agglomération du Grand Besançon La City, 4 rue Gabriel Plançon 25043 Besançon Cedex Tél : 03 81 87 89 94

NATURE DE L'OPERATION

Projet du Centre-Bourg de Montferrand-le-Château

Mairie



<u>Architecte mandataire</u> AAS Architectures Adelfo Scaranello 17 rue Lucien Febvre, 25000 Besançon - Tél : 03 81 88 67 10 207 rue Saint-Maur, 75010 Paris - Tél : 01 42 01 13 55 Mail : agence@aascaranello.fr		<u>Architecte associé / OPC</u> BQ+A SARL Bernard Quirot architectes et associés 16 rue des Châteaux, 70140 Pesmes Tél : 03 84 31 27 99 Mail : quirot.associes@orange.fr
<u>BET Fluides</u> Nicolas Ingénieries 181 chemin du Rafour, BP 68, 69572 Dardilly cedex Tél : 04 78 66 65 90 Mail : agence@be-nicolas.com	<u>BET Structure</u> Batiserf 11 boulevard Langevin, 38600 Fontaine Tél : 04 76 24 83 80 Mail : agence@batiserf.com	<u>BET Ingénierie restauration</u> CLIC SA 9 rue du Dr Normand, BP 345 39104 Dole Cedex Mail : contact@beclic.fr
<u>BET Acoustique</u> Echologos 24 boulevard de la Chantourne, 38700 La Tronche Tél : 04 76 89 36 63 Mail : grenoble@echologos.com	<u>BET VRD / Aménagement urbain</u> Berest 8A rue Jacquard, 25000 Besançon Tél : 03 81 82 10 97 Mail : berest.25@berest.fr	<u>BET Economie</u> Image et Calcul 11 rue Alfred de Vigny, 25000 Besançon Tél : 03 81 80 85 50 Mail : am@image-calcul.com

Lot n°11 - Électricité courants forts et faibles

Annexes CCTP: Cahier des luminaires, schémas des armoires

						<u>Format</u> A4
<u>Emetteur</u>	<u>Phase</u>	<u>Type de document</u>	<u>Lot</u>			<u>Date</u>
NI	PRO/DCE	PIECES ECRITES	Lot 11			NOV. 2017

Opération

Projet Centre Bourg de Montferrand le Château

MAIRIE



Cahier des luminaires

LUMINAIRES TYPE A

	DESIGNATIONS
FABRICANT	PHILIPS
MATERIEL	GreenSpace Accent suspension
LOCALISATION	Circulations
DESCRIPTIF	Spot suspendu équipé : - d'un boîtier en aluminium, - d'un réflecteur en polycarbonate à revêtement d'aluminium, - d'une optique en polycarbonate, - d'un cache optique/lentille en polyméthacrylate de méthyle, - Durée de vie 50 000h - d'une source LED 14.4W 1700lm 4000K. -d'un ballast électronique.
Classe photométrique	-
Température au fil incandescent	650°C
Indice de protection	IP 20
Protection contre les chocs mécaniques	IK 02
Protection contre les chocs électriques	Classe I



LUMINAIRES TYPE B1

	DESIGNATIONS
FABRICANT	PHILIPS
MATERIEL	TrueLine suspension
LOCALISATION	Bureaux
DESCRIPTIF	Réglette suspendue équipée : - d'un boîtier en aluminium, - d'un cache optique/lentille en polyméthacrylate de méthyle, - Durée de vie 50 000h - d'une source LED 24W 3400lm 4000K. - Système DALI
Classe photométrique	-
Température au fil incandescent	650°C
Indice de protection	IP 40
Protection contre les chocs mécaniques	IK 02
Protection contre les chocs électriques	Classe I



LUMINAIRES TYPE B2

	DESIGNATIONS
FABRICANT	PHILIPS
MATERIEL	TrueLine suspension
LOCALISATION	Bureaux
DESCRIPTIF	Réglette suspendue équipée : - d'un boîtier en aluminium, - d'un cache optique/lentille en polyméthacrylate de méthyle, - Durée de vie 50 000h - d'une source LED 37W 5000lm 4000K. - Système DALI
Classe photométrique	-
Température au fil incandescent	650°C
Indice de protection	IP 40
Protection contre les chocs mécaniques	IK 02
Protection contre les chocs électriques	Classe I



LUMINAIRE TYPE C

	DESIGNATIONS
FABRICANT	PHILIPS
MATERIEL	CoreLine Plafonnier Compact SlimDownlight
LOCALISATION	Circulations
DESCRIPTIF	Downlight plafonnier équipé : - d'un boîtier en aluminium, - d'un réflecteur et d'une optique en polycarbonate, - Durée de vie 50 000h - d'une source LED 28W 2000lm 4000K.
Classe photométrique	-
Température au fil incandescent	650°C
Indice de protection	IP 20
Protection contre les chocs mécaniques	IK02
Protection contre les chocs électriques	Classe II



LUMINAIRES TYPE D

	DESIGNATIONS
FABRICANT	RESISTEX
MATERIEL	Stairled
LOCALISATION	Escalier
DESCRIPTIF	Applique équipée : - d'un corps en aluminium - d'un diffuseur en polycarbonate Opalescent - d'un réflecteur en aluminium - dimension 30x11mm - Source LED de 29W, 4000K, 2041Lm - Détection intégrée.
Classe photométrique	-
Température au fil incandescent	850°C
Indice de protection	IP 55
Protection contre les chocs mécaniques	IK10
Protection contre les chocs électriques	Classe I



LUMINAIRES TYPE E

	DESIGNATIONS
FABRICANT	TRILUX
MATERIEL	OLEVEON 1500 LED
LOCALISATION	Locaux techniques, réserves
DESCRIPTIF	Luminaire étanche composé : - d'une vasque transparente en polycarbonate anti-choc et anti-UV, - d'un ballast électronique, - Dimensions 1573x101x108mm - 5600 lumens, puissance 55W LED, 102 lm/W.
Classe photométrique	0.92G + 0.08T
Température au fil incandescent	850°C
Indice de protection	IP 66
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Protection contre les chocs électriques	Classe I



LUMINAIRES TYPE F

	DESIGNATIONS
FABRICANT	PHILIPS
MATERIEL	CoreLine Réglette
LOCALISATION	Sanitaires
DESCRIPTIF	Réglette suspendue LED équipée : - d'un boîtier en métal, - d'un diffuseur vasque en polycarbonate, - d'un ballast électronique, - longueur 600mm, - d'une source LED 19W 2100lm 4000K
Classe photométrique	-
Température au fil incandescent	850°C
Indice de protection	IP 20
Protection contre les chocs mécaniques	IK 02
Protection contre les chocs électriques	Classe I



Opération

Projet Centre Bourg de Montferrand le Château

MAIRIE




Schémas des armoires


AFFAIRE : **Projet du centre-Bourg de Montfferrand-le-Château**

REFERENCE CLIENT: **Mairie**


Tableau électrique tarif bleu




UTILISATION	ECLAIRAGE Bureau du maire A.8 Bureau des adjoints n°1 A.9	ECLAIRAGE Bureau des adjoints n°2 A.10 Vestiaire mixte A.11 Local ménage A.12					
REPERE							
CABLE	R2V	R2V					
SECTION	3G1.5 mm²	3G1.5 mm²					
PUISSANCE							
LONGUEUR							




UTILISATION	GENERAL ECLAIRAGE R+1	ECLAIRAGE Salle de réunion A.17 Office EAS A.21 Sas A.23 Sanitaire A.22	ECLAIRAGE Salle du conseil A.18 Distribution n°3 A.24 Local stockage A.19 Local archives A.20	ECLAIRAGE Combles (installations technique)			
REPERE							
CABLE		R2V	R2V	R2V			
SECTION		5G1.5 mm²	5G1.5 mm²	5G1.5 mm²			
PUISSANCE							
LONGUEUR							



UTILISATION	GENERAL Alimentation Divers	Alim. interphonie sécurité	Alim. Armoire incendie	Alim. Anti intrusion	Alim. Alarme technique	Alim. porte automatique	
REPERE							
CABLE		R2V	R2V	R2V	R2V	R2V	
SECTION		3G1.5 mm²	3G1.5 mm²	3G1.5 mm²	3G1.5 mm²	3G1.5 mm²	
PUISSANCE		0.5 KW	1 KW	0.5 KW	0.5 KW	1 KW	
LONGUEUR							



UTILISATION	POSTE DE TRAVAIL Bureau du adjoints n°2 A.10 2 PT5	POSTE DE TRAVAIL Salle de réunion A.17 2 PT2	POSTE DE TRAVAIL Salle de conseil A.18 2 PT2				
REPERE							
CABLE	R2V	R2V	R2V				
SECTION	3G2.5 mm²	3G2.5 mm²	3G2.5 mm²				
PUISSANCE							
LONGUEUR							



UTILISATION	CTA	Chaufferie	Ascenseur	Ballon d'Eau Chaude Sanitaire			
REPERE							
CABLE	R2V	R2V	R2V	R2V			
SECTION	5G2.5mm²	5G2.5mm²	5G2.5mm²	3G2.5mm²			
PUISSANCE	4 KW	10 KW	6.5 KW	2 KW			
LONGUEUR							