Fait le : 31 03 2011

Circuit num: 1 - Commentaire: mon_comm

Coordonnees: X=x1 Y=y12 Z=z13

Désignation	**Débit**	**-**	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
soufflage deede	0	Lw	54	54	54	54	54	54	54	54
Pas de silencieux		R	0	0	0	0	0	0	0	0
Régénération du silencieux		Rg	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tt	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0
Coude Circ Guide Diam=300mm Qte:1	0	At	0.3	0.8	1.8	2.6	3	3	3	3
Regénération coude		Rg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Tt	53.7	53.2	52.2	51.4	51.0	51.0	51.0	51.0
Coude Circ Brusque Diam=500mm Qte:1	0	At	1.1	1.8	2.9	3	3	3	3	3
Regénération coude		Rg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Tt	52.6	51.4	49.3	48.4	48.0	48.0	48.0	48.0
Dérivation E=1.000m² S:0.500m² (D:0.500m²)	0	At	3	3	3	3	3	3	3	3
Regénération dérivation		Rg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Tt	49.6	48.4	46.3	45.4	45.0	45.0	45.0	45.0
Bouche Rect L=500mm l=500mm Q=1 NR0	0	At	10.4	4.9	1.3	0	0	0	0	0
Regénération bouche		Rg	35.5	22	12	4.8	0	-3.4	-5.8	-7.7
		Tt	40.7	43.5	45.0	45.4	45.0	45.0	45.0	45.0
TOTAL CIRCUIT:		T	40.7	43.5	45.0	45.4	45.0	45.0	45.0	45.0